



19

-сон

**Б У Й Р У К**

144  
"14" 04 2002 yil.

«О внесении дополнений  
в КМК 2.04.13-99  
«Котельные установки».

В целях укрепления и совершенствования нормативной основы градостроительной, архитектурной и строительной деятельности в Республике

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2002 года изменение № 1 в действующий КМК 2.04.13-99 «Котельные установки» согласно приложению № 1 к приказу.
2. Информационно-внедренческому центру «АКАТМ» обеспечить выпуск информационного листка с текстом приложения № 1 к приказу.
3. Госархитектстрою Республики Каракалпакстан, областным ГУАСам и ГУАСу г. Ташкента проинформировать проектные организации, независимо от форм собственности, об утверждении вышеуказанного дополнения.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Бакирханова Ф.Ф.

Председатель

ТОХТАЕВ А.Р.

145

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
К приказу Гос. архитектурного  
Республики Узбекистан**

от « 17 » апреля 2002 г.

№ 19

**Изменение №1**

**к КМК 2.04.13-99 «Котельные установки»**

Приказом Гос. архитектурного Узбекистан от « 17 » апреля 2002 года № 19 срок введения в действие установлен с « 1 » августа 2002 г.

Пункт 1.4 дополнить требованиями следующего содержания «В» подвалах жилых зданий допускается устройство котельных при условии использования только жидкого и твердого топлива;

- котельные должны выделяться в подвале здания противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа;
- котельные должны располагаться у наружных стен здания и иметь самостоятельный выход наружу не связанный с общей лестничной клеткой, а также иметь второй выход. Второй эвакуационный выход допускается устраивать через приямок по металлической стремянке;
- приямок котельной должен иметь остекление, площадь остекления выполняется согласно расчету как легкоразрушаемая конструкция;
- подачу жидкого топлива следует предусматривать снаружи, автоматически, с устройством ввода топливопровода непосредственно в горелку котла;
- запас твердого топлива в котельной не должен превышать суточной нормы;
- дымоход котельной должен быть выделен от соседних помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 1-го часа и возвышаться над коньком кровли на высоту не менее 1-го метра;
- паровые котлы должны иметь автоматику отключения подачи топлива при аварийных ситуациях согласно требований норм;
- котельные должны оборудоваться внутренними пожарными кранами и первичными средствами пожаротушения;
- котельные оборудуются автоматической пожарной сигнализацией, тепловыми извещателями;
- помещения котельных должны быть оборудованы вентиляцией в 8<sup>ми</sup> кратным обменом воздуха за 1 час;
- в котельных должен постоянно находиться обслуживающий персонал, имеющий специальную подготовку;
- проекты на устройство котельных должны согласовываться с местными органами пожарной безопасности и агентством «Саноатконттехназорат».

**Начальник ГУПБ МВД  
Республики Узбекистан**



*Handwritten signature*

**А.Х.Кулдашев**