

Государственный комитет Республики Узбекистан
по архитектуре и строительству
(Госкомархитектстрой)

ВНЕСЕНЫ
Национальной корпорацией "Узбекнефтегаз",
НПО "Нефтегазнаука", институтом
"УзбекНИПИнефтегаз"

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственного комитета
Республики Узбекистан по архитектуре и
строительству от 27 мая 1997 г. N 39а

Срок введения в действие - 1 декабря 1997 г.

КМК 2.05.06-97

**Взамен
СНиП 2. 05. 06-85**

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

- [1. Общие положения](#)
 - [2. Классификация и категории магистральных трубопроводов](#)
 - [3. Основные требования к трассе трубопроводов](#)
 - [4. Конструктивные требования к трубопроводам](#)
 - [5. Подземная прокладка трубопровода](#)
 - [6. Переходы трубопроводов через естественные и искусственные препятствия](#)
 - [7. Надземная прокладка трубопроводов](#)
 - [8. Расчет трубопроводов на прочность и устойчивость](#)
 - [9. Охрана окружающей среды](#)
 - [10. Защита трубопроводов от коррозии](#)
 - [11. Линии технологической связи трубопроводов](#)
 - [12. Проектирование трубопроводов сжиженных углеводородных газов](#)
 - [13. Материалы и изделия](#)
- [Приложение \(рекомендуемое\)](#)

Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструируемых магистральных трубопроводов и ответвлений от них условным диаметром до 1400 мм

включая с избыточным давлением среды свыше 1,2 МПа (12 кгс/ кв.см) до 10 МПа (100 кгс/ кв.см) (при одиночной прокладке и прокладке в технических коридорах) для транспортирования:

а) нефти, нефтепродуктов (в том числе стабильного конденсата и стабильного бензина), природного, нефтяного и искусственного углеводородных газов из районов их добычи (от промыслов), производства или хранения до мест потребления (нефтебаз, перевалочных баз, пунктов налива, газораспределительных станций, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и портов);

б) сжиженных углеводородных газов фракций С₃ и С₄ и их смесей, нестабильного бензина и конденсата нефтяного газа и других сжиженных углеводородов с упругостью насыщенных паров при температуре плюс 40°С не свыше 1,6 МПа (16 кгс/ кв.см) из районов их добычи (промыслов) или производства (от головных перекачивающих насосных станций) до места потребления;

в) товарной продукции в пределах компрессорных (КС) и нефтеперекачивающих станций (НПС), станций подземного хранения газа (СПХГ), дожимных компрессорных станций (ДКС), газораспределительных станции (ГРС) и узлов замера расхода газа (УЗРГ);

г) импульсного, топливного и пускового газа для КС, СПХГ, ДКС, ГРС, УЗРГ и пунктов редуцирования газа (ПРГ).

В состав магистральных трубопроводов входят:

трубопровод (от места выхода с промысла подготовленной к дальнейшему транспорту товарной продукции) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения НПС, КС, УЗРГ, ПРГ, узлами пуска и приема очистных устройств, конденсатосборниками и устройствами для ввода метанола;

установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов;

линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов и устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов;

противопожарные средства, противозерозионные и защитные сооружения трубопроводов;

емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для аварийного выпуска нефти, нефтепродуктов, конденсата и сжиженных углеводородов;

здания и сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;

постоянные дороги и вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов;

головные и промежуточные перекачивающие и наливные насосные станции, резервуарные парки, КС и ГРС;

СПХГ;

пункты подогрева нефти и нефтепродуктов;

указатели и предупредительные знаки.

Настоящие нормы не распространяются на проектирование трубопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, в морских акваториях и промыслах, а также трубопроводов, предназначенных для транспортирования газа, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, оказывающих коррозионные воздействия на металл труб или охлажденных до температуры ниже минус 40°С.

Проектирование трубопроводов, предназначенных для транспортирования стабильного конденсата и стабильного бензина, следует производить в соответствии с требованиями настоящих норм, предъявляемыми к нефтепроводам.

К стабильному конденсату и бензину следует относить углеводороды и их смеси, имеющие при температуре плюс 20°С упругость насыщенных паров менее 0,2 МПа (2 кгс/

кв.см) (абс).

Проектирование трубопроводов сжиженных углеводородов с упругостью насыщенных паров при температуре плюс 20°С свыше 0,2 МПа (2 кгс/ кв.см) сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и нестабильного конденсата и других сжиженных углеводородов следует осуществлять в соответствии с требованиями, изложенными в [разд. 12](#).

Проектирование зданий и сооружений, в том числе инженерных коммуникаций, расположенных на площадках КС, НПС, ГРС, СПХГ и ДКС, следует выполнять в соответствии с требованиями 3 нормативных документов по проектированию соответствующих зданий и сооружений, утвержденных Госкомархитектстройком РУз и с учетом требований настоящих норм.

Проектирование газопроводов давлением 1,2 МПа (12 кгс/ кв.см) и менее, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов давлением до 2,5 МПа (25 кгс/ кв.см), предусматриваемых для прокладки на территории населенных пунктов или отдельных предприятий, следует осуществлять в соответствии с требованиями [КМК 2.04.08-96](#), [КМК 2.09.19-97](#) и [КМК 2.05.12-97](#).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Магистральные трубопроводы (газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы) следует прокладывать подземно (подземная прокладка).

Прокладка трубопроводов по поверхности земли в насыпи (надземная прокладка) или на опорах (надземная прокладка) допускается только как исключение при соответствующем обосновании в случаях, приведенных в [п.7.1](#). При этом должны предусматриваться специальные мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию трубопроводов.

1.2 Прокладка трубопроводов может осуществляться одиночно или параллельно другим действующим или проектируемым магистральным трубопроводам - в техническом коридоре.

1.3 Под техническим коридором магистральных трубопроводов надлежит понимать систему параллельно проложенных трубопроводов по одной трассе, предназначенных для транспортирования нефти (нефтепродукта, в том числе сжиженных углеводородных газов) или газа (газового конденсата).

В отдельных случаях при технико-экономическом обосновании и условии обеспечения надежности работы трубопроводов допускается совместная прокладка в одном техническом коридоре нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) и газопроводов.

1.4 Не допускается прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, аэродромов, железнодорожных станций, морских и речных портов, пристаней и других аналогичных объектов.

1.5 Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

1.6. Температура газа, нефти (нефтепродуктов), поступающих в трубопровод, должна устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, устойчивости и надежности трубопровода.

Необходимость и степень охлаждения транспортируемого продукта решается при проектировании.

1.7 Трубопроводы и их сооружения следует проектировать с учетом максимальной индустриализации строительно-монтажных работ за счет применения, как правило, труб с заводской изоляцией и сборных конструкций в блочно-комплектном исполнении из стандартных и типовых элементов и деталей, изготовленных на заводах или в стационарных условиях, обеспечивающих качественное их изготовление. При этом принятые в проекте решения должны обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию трубопроводов.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ К КАТЕГОРИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1 Магистральные газопроводы, в зависимости от рабочего давления в трубопроводе, подразделяются на два класса:

I класс - при рабочем давлении свыше 2,5 до 10,0 МПа (свыше 25 до 100 кгс/ кв.см) включительно;

II класс - при рабочем давлении свыше 1,2 до 2,5 МПа (свыше 12 до 25 кгс/ кв.см) включительно.

2.2 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, в зависимости от диаметра трубопровода, подразделяются на четыре класса, мм:

I класс - при условном диаметре свыше 1000 до 1200 включительно;

II класс - то же, свыше 500 до 1000 включительно;

III класс - то же, свыше 300 до 500 включительно;

IV класс - 300 и менее.

2.3 Магистральные трубопроводы и их участки подразделяются на категории, требования к которым, в зависимости от условий работы, объема неразрушающего контроля сварных соединений и величины испытательного давления приведены в табл.1.

Таблица 1

Категория трубопровода и его участка	Коэффициент условий работы трубопровода при расчете его на прочность, устойчивость и деформативность	Количество монтажных сварных соединений, подлежащих контролю физическими методами, % от общего количества	Величина давления при испытании и продолжительность испытания трубопровода
V	0,60	Применяется по КМК 3.06.08-97	
I	0,75		
II	0,75		
III	0,90		
IV	0,90		
<i>Примечание. При испытании трубопроводов для линейной его части допускается повышение давления до величины, вызывающей напряжение в металле трубы до предела текучести минусового допуска на толщину стенки.</i>			

2.4 Категории магистральных трубопроводов следует принимать по [табл.2](#).

Таблица 2

Назначение трубопровода	Категории трубопровода при прокладке	
	Подземной	Наземной и надземной
Для транспортирования природного газа:		
а) диаметром менее 1200 мм	IV	III
б) диаметром 1200 мм и более	III	III
Для трансформирования нефти и нефтепродуктов:		
а) диаметром менее 700 мм	IV	III
б) диаметром 700 мм и более	III	III

2.5 Категории участков магистральных трубопроводов следует принимать по [табл.3](#).

Таблица 3

Назначения участков трубопроводов	Категория участков					
	Газопроводов при прокладке			Нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при прокладке		
	подзем	назем	надзем	подзем	назем	надзем
1. Переходы через водные преграды:						
а) судоходные - в русловой части и прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды) при диаметре трубопровода, м:						
1000 и более	I	-	I	B	-	B
менее 1000	I	-	I	I	-	I
б) несудоходные шириной зеркала воды в межень 25 м и более- в русловой части и прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды) при диаметре трубопровода, мм:						
1000 и более	I	-	I	B	-	I
менее 1000	I	-	I	I	-	I
в) несудоходные шириной зеркала воды в межень до 25м-в русловой части, оросительные и деривационные каналы	I	-	II	I	-	I
г) горные потоки (реки)	I	-	II	I	-	II
д) поймы рек по горизонту высоких вод 10%- ной обеспеченности при диаметре трубопровода, мм:						
700 и более	I	-	II	I	-	I
менее 700	II	-	II	I	-	I
е) участки протяженностью 1000 м от границ горизонта высоких вод 10%-ной обеспеченности	II	-	-	I	-	II
2. Переходы через железные и автомобильные дороги (на перегонах):						
а) железные дороги общей сети, включая участки длиной 40 м каждый по обе стороны дороги от осей крайних путей, но менее 25 м от подошвы насыпи земляного полотна дороги	I	-	I	I	-	I
б) подъездные железные дороги промышленных предприятий, включая участки длиной 25м каждый по обе стороны дороги от осей крайних путей	I	-	II	III	-	II
в) автомобильные дороги I и II категории, включая участки длиной 25 м каждый по обе стороны дороги от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги	I	-	I	I	-	I
г) автомобильные дороги III, III-п, IV, IV-п категорий, включая участки длиной 25 м каждый по обе стороны дороги от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги	I	-	I	III	-	I
д) автомобильные дороги V категории, включая участки длиной 15м по обе стороны дороги от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна	III	-	III	III	-	III
е) участки трубопроводов в пределах расстояний , указанных в						

табл.4 , примыкающих к переходам:						
через все железные дороги и автомобильные дороги I и II категорий	II	II	II	III	II	II
через автомобильные дороги III, IV, III-п, и V категорий	III	III	III	III	-	III
3. Трубопроводы в горной местности при укладке:						
а) на полках	III	III	-	II	II	-
б) в тоннелях	-	I	I	-	I	I
4. Трубопроводы, прокладываемые в слабосвязанных барханных песках в условиях пустынь	III	III	III	III	III	III
5. Трубопроводы, прокладываемые по поливным и орошаемым землям:						
а) хлопковых и рисовых плантаций	II	-	-	II	-	-
б) прочих сельскохозяйственных культур	III	-	-	III	-	-
6. Переходы через селевые потоки, конуса выносов и солончаковые грунты	II	-	II	II	-	II
7. Узлы установки линейной арматуры (за исключением участков категорий В и I)	II	II	II	III	-	-
8. Газопроводы на длине 250 м от линейной запорной арматуры и гребенок подводных переходов (за исключением участков категории В и I)	II	II	II	-	-	-
9. Трубопроводы на длине 100м от границ примыкающих участков II категории, приведенных в поз.2с	III	III	III	III	III	III
10. Трубопроводы, примыкающие к территориям СПХГ, установок очистки и осушки газа, головных сооружений со стороны коллекторов и трубопроводов в пределах расстояний, I указанных в поз.5 табл.4	I	-	I	II	-	I
11. Межпромысловые коллекторы	II	II	II	-	-	-
12. Узлы пуска и приема очистных устройств, а также участки трубопроводов длиной 100 м, примыкающих к ним	I	I	I	I	I	I
13. Трубопроводы в пределах территорий ПРГ линейной части газопроводов	В	В	В	-	-	-
14. Трубопроводы, расположенные внутри зданий и в пределах территорий КС, ПРГ, СПХГ, ДКС, ГРС, НПС, УЗРГ включая трубопроводы топливного пускового газа	В	В	В	I	I	I
15. Узлы подключения в газопровод, участки между охранными кранами, всасывающие и нагнетательные газопроводы КС, СПХГ, УКПГ, УППГ, ДКС (шлейфы) и головных сооружений, а также газопроводы собственных нужд от узла подключения до ограждения указанных сооружений	I	I	I	-	-	-
16. Газопроводы, примыкающие к ГРС в пределах расстояний, указанных в поз.8 табл.4, а также участки за охранными кранами длиной 250 м	II	II	II	-	-	-
17. Трубопроводы, примыкающие к секущему крану УЗРГ и ПРГ, длиной 250 м в обе стороны	I	I	I	-	-	-

18. Пересечения с подземными коммуникациями (Канализационными коллекторами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, подземными и надземными оросительными системами и т.п.) в пределах 20м по обе стороны от пересекаемой коммуникации	II	-	-	II	-	-
19. Пересечения с коммуникациями, приведенными в поз.18, и между собой многониточных магистральных газопроводов диаметром свыше 1000мм и давлением 7,5 МПа (75кгс/кв.см) и более и нефтепроводов диаметром свыше 700 мм в пределах 100 м по обе стороны от пересекаемой коммуникации	I	-	-	II	-	-
20. Пересечения (в обе стороны) в пределах расстояний, указанных в поз.12 табл. 4, с воздушными линиями электропередачи напряжением, кВ:						
а) 500 и более	I	I	I	I	I	-
б) от 300 до 500	II	III	II	II	II	-
в) до 330	III	III	III	III	II	-
21. Трубопроводы, прокладываемые по подрабатываемым территориям и территориям, подверженным карстовым явлениям	II	II	II	II	II	II
22 Переходы через овраги, балки, рвы и пересекающие ручьи	III	III	III	III	III	III
23. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, прокладываемые вдоль рек шириной зеркала воды в межень 25 м и более, каналов, озер, и других водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение, выше населенных пунктов и промышленных предприятий при диаметре труб 700 мм и менее; до 500 м при диаметре труб до 1000 мм включ.; до 1000 м при диаметре труб свыше 1000мм	-	-	-	I	I	I
	(без предварительного гидравлического испытания на трассе)					
24. Газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, прокладываемые в одном техническом коридоре, в местах расположения УЗРГ, ПРГ, узлов установки линейной запорной арматуры, пуска и приема очистных устройств, узлов подключения КС, УКЛГ, УППГ, СПХГ, ДКС, РС в трубопровод в пределах 250 м и обе стороны от них	II	II	II	II	II	II

Примечания:

1. Категории отдельных участков трубопроводов аварийное повреждение которых может вызвать перебои в подаче газа; нефти и нефтепродуктов городом и другим крупным потребителям, имеющим большое народнохозяйственное значение, а также загрязнение окружающей среды, при соответствующем обосновании допускается повышать на одну категорию.
2. Испытания участков трубопроводов, прокладываемых через водные преграды с зеркалом воды в межень менее 10 м, предусматривать в составе смонтированного трубопровода в один этап.
3. Действующие трубопроводы, находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии (по заключению представителей заказчика строящегося сооружения, эксплуатационной организации и соответствующего органа государственного надзора), при пересечении их проектируемыми трубопроводами, линиями электропередачи, а также подземными коммуникациями, указанными в поз. [18](#) и [19](#), при параллельной прокладке в соответствии с [поз.24](#), не подлежат замене трубопроводами более высокой категории.
4. Действующие трубопроводы, пересекаемые строящимися железными и автомобильными дорогами, подлежат реконструкции в соответствии с [поз.2](#).
5. Категорию участков трубопроводов, прокладываемых в поймах рек, подлежащих затоплению под водохранилище, следует принимать как для переходов через судоходные водные преграды.
6. При небольшой продолжительности подтопления паводковыми водами (менее 20 дней) и незначительной глубине этого подтопления, позволяющей оперативное проведение в данной местности аварийно-восстановительных работ на трубопроводах в случае их повреждения, выполнение требований поз.1д для газопроводов не обязательно.

7. Категорийность участков трубопроводов на переходах через водохранилища, пруды, озера следует принимать:

для судоходных - по [поз. 1а](#);

несудоходных - по [поз. 1б](#) и [1в](#);

8. Знак "-" в таблице означает, что категория не регламентируется

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАССЕ ТРУБОПРОВОДОВ

3.1 Выбор трассы трубопровода должен производиться по критерию оптимальности. В качестве критерия оптимальности следует принимать приведенные затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте трубопровода при эксплуатации, включая затраты на мероприятия по обеспечению сохранности окружающей среды, а также металлоемкость, конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие дороги др.

3.2 Земельные участки для строительства трубопроводов следует выбирать в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Республики Узбекистан.

При выборе трассы следует учитывать условия строительства с тем, чтобы обеспечить применение наиболее эффективных, экономичных и высокопроизводительных методов производстве строительно-монтажных работ.

3.3 Выбор трассы между начальным и конечным пунктами надлежит производить в пределах области поиска, определяемой эллипсом, в фокусах которого находится начальный и конечный пункты.

Малая ось эллипса, в км, определяется по формуле

$$e = \sqrt{K_p^2 - 1}, \quad (1)$$

где:

\square - расстояние между начальной и конечной точками по геодезической прямой, км;
 K_p - коэффициент развития линии трубопровода.

Коэффициент развития линии трубопровода K_p следует определять из условия

$$K_p = \frac{W_{cp,0}}{W_{cp,n}} \quad (2)$$

где $W_{cp,0}$ - приведенные затраты на 5 км трубопровода по геодезической прямой между начальной и конечной очками с учетом переходов через препятствия;

$W_{cp,n}$ - приведенные затраты на 1 км трубопровода по геодезической прямой между начальной и конечной точками без затрат на переходы через естественные и искусственные препятствия.

3.4 Возмещение убытков землепользователям и потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель для строительства трубопровода и ущерба рыбному хозяйству следует определять в установленном порядке.

3.5 Для проезда к трубопроводам должны быть максимально использованы

существующие дороги общей сети.

Строительство новых дорог и дорожных сооружений следует предусматривать только при достаточном обосновании и невозможности объезда препятствий по существующим дорогам общего пользования.

3.6 При выборе трассы трубопровода необходимо учитывать перспективное развитие городов и других населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов и проектируемого трубопровода на ближайшие 20 лет, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, использование водных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов).

3.7 Не допускается предусматривать прокладку магистральных трубопроводов в тоннелях железных и автомобильных дорог, а также в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи и трубопроводами иного назначения, при- надлежащими другим министерствам и ведомствам.

3.8 Не допускается прокладка трубопроводов по мостам железных и автомобильных дорог всех категорий и в одной траншее с электрическими кабелями, кабелями связи и другими трубопроводами, за исключением случаев прокладки:

кабеля технологической связи данного трубопровода на подводных переходах (в одной траншее) и на переходах через железные и автомобильные дороги (в одном футляре);

газопроводов диаметров до 1000 мм на давление до 2,5 МПа (25 кгс/ кв.см) и нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром 500 мм и менее по несгораемым мостам автомобильных дорог III, IV V. III-п и IV-п категорий. При этом участки трубопроводов, укладываемых по мосту и на подходах к нему на расстояниях, указанных в табл.4, следует относить к I категории.

3.9 Прокладку трубопроводов по мостам (в случаях, приведенных в [п.3.8](#)), по которым проложены кабели междугородной связи, допускается производить только по согласованию с Министерством связи Республики Узбекистан.

3.10 Прокладку трубопровода на оползневых участках следует предусматривать ниже зеркала скольжения на глубину, исключаящую смещения спор.

3.11 Трассу трубопроводов, пересекающих селевые потоки, следует выбирать вне зоны динамического удара потока.

3.12 При прокладке газопроводов, транспортирующих газ с температуры ниже 0°C, на участках, сложенных тальми пучинистыми грунтами, необходимо предусматривать специальные мероприятия в соответствии со СНиП 2.02.04-88, осуществление которых исключает возможность проявления недопустимых деформаций оснований под трубопроводами.

3.13 Расстояние от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в [табл.4](#).

Объекты, здания и сооружения	Минимальные расстояния, м, от оси											
	Газопроводов							Нефтепроводов и нефтепродуктопроводов				
	класса											
	I						II		IV	III	II	I
	Условным диаметром, мм											
	300 и менее	Св. 300 до 600	Св. 300 до 800	Св. 800 до 1000	Св. 1000 до 1200	Св. 1200 до 1400	300 и менее	Св. 300	300 и менее	св. 300 до 500	Св. 500 до 1000	Св. 1000 до 1400
1. Города и другие населенные пункты: коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу; мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 куб.м; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной	100	150	200	250	300	350	75	125	75	100	150	00

радиорелейной линии связи Министерства связи Республики Узбекистана и других ведомств; телевизионные башни												
2. Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящие: жилые здания 1-2 этажные; садовые домики, дачи; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпуска скота; полевые станы	75	125	150	200	225	250	75	100	50	50	75	100
3. Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи, открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги IV, V, III-п, и IV-п категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод	30	50	100	150	175	200	30	50	30	30	30	50
4. Мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог III, IV, III-п, IV-п категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению)	75	125	150	200	225	250	75	125	75	100	150	200
5. Территории НПС, КС, установок комплексной подготовки нефти и газа, СПХГ, групповых и сборных пунктов промыслов, промысловых газораспределительных станций ПГРС), установок счистки и сушки газа	75	125	150	200	225	250	75	125	30	30	50	50

6. Вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов	50	50	100	150	175	200	50	50	50	50	50	50
7. При прокладке подводных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов выше по течению												
от мостов железных и автомобильных дорог, промышленных предприятий и гидротехнических сооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	300	300
от пристаней и речных вокзалов	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1500
от водозаборов	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	3000	3000	3000
8. Территории ГРС, автоматизированных газораспределительных станций, в том числе шкафного типа, предназначенных для обеспечения газом:	50	75	100	125	150	175	50	-	-	-	-	-
а) городов; населенных пунктов; предприятий; отдельных зданий и сооружений; других потребителей	50	75	100	125	150	175	50	-	-	-	-	-
б) объектов газопровода (пунктов замера расхода газа, термоэлектрогенераторов и т.д.)	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-
9. Автоматизированные электростанции с термоэлектрогенераторами; аппаратура связи; телемеханики и автоматики	Не менее 15 от крайней нитки											
10. Магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых прокладывается трубопровод; водозаборные сооружения и станции оросительных систем	25	25	25	25	25	25	25	25	75	100	150	200
11. Специальные предприятия, сооружения; площадки; охраняемые зоны; склады взрывчатых и взрывоопасных веществ; карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрывных	В соответствии с требованиями специальных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке и по согласованию с органами Государственного надзора, Министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты.											

работ; склады сжиженных горючих газов												
12. Воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод; воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод в стесненных условиях трассы; споры воздушных линий электропередачи высокого напряжения при пересечении их трубопроводом; открытые и закрытые трансформаторные подстанции и закрытые распределительные устройства напряжением 35 кВ и более	В соответствии с требованиями “Правил устройства электроустановок”											
13. Земляной амбар для аварийного выпуска нефти и конденсата из трубопровода	50	75	75	75	100	100	50	50	30	30	50	50
14. Кабели междугородней связи и силовые электрокабели	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15. Мачты (башни) и сооружения необслуживаемой малокабельной радиорелейной связи трубопроводов термоэлектрогенераторы	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16. Необслуживаемые усилительные пункты кабельной связи в подземных термокамерах	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17. Притрассовые постоянные дороги, предназначенные только для обслуживания трубопроводов	Не менее 10											
<p>Примечания: 1. Расстояния, указанные в таблице, следует принимать: для городов и других населенных пунктов от проектной городской черты на расчетный срок 20-25 лет; для отдельных промышленных предприятий, железнодорожных станций, аэродромов, морских и речных портов и пристаней, гидротехнических сооружений, складов горячих и легковоспламеняющихся материалов, артезианских скважин от границ отведенных им территорий с учетом их развития: для железных дорог - от подошвы насыпи или бровки выемки со стороны трубопровода, но не менее 10 м границы полосы отвода дороги; для отдельно стоящих зданий и сооружений от</p>												

ближайших выступающих их частей.

2. Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий и сооружений.

3. Минимальные расстояния от мостов железных и автомобильных дорог с пролетом 20 м и менее следует принимать такие же, как от соответствующих дорог.

4. При соответствующем обосновании допускается сокращать указанные в гр. 3-9 таблицы (за исключением поз. 5, 8, 10, 13-16) и в гр. 2 только для поз. 1-6 расстояния от газопроводов не более чем на 30% при условии отнесения участков трубопроводов ко II категории со 100% -ным контролем монтажных сварных соединений рентгеновскими или гамма-лучами и не более чем на 50% - при отнесении их к категории В, при этом указанные в поз. 3 расстояния допускается сокращать не более, чем на 30% - при условии отнесения участков трубопроводов к категории В.

Указанные в поз. 1, 4 и 10 расстояния для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов допускается сокращать не более, чем на 30%, - при условии увеличения номинальной (расчетной) толщины стенки труб на такую величину в процентах, на которую сокращается расстояния.

5. Минимальные расстояния от оси газопроводов до зданий и сооружений при надземной прокладке, предусмотренные в поз. 1, следует принимать увеличенными в 2 раза в поз. 2-6, 8-10 и 13- в 1,5 раза. Данное требования относится к участкам надземной прокладки протяженностью свыше 150м.

6. Расстояния до объектов, отсутствующих в данной таблице, следует принимать по согласованию с соответствующими органами Государственного надзора и заинтересованными организациями.

7. При расположении зданий и сооружений на отметках выше отметок нефтепроводов допускается уменьшение указанных в поз. 1, 2, 4 и 10 расстояний до 25%, при условии, что принятые расстояния должны быть не менее 50 м.

8. При надземной прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов допускаемые минимальные расстояния от населенных пунктов, промышленных предприятий зданий и сооружений до оси трубопровода следует принимать по табл. 4 для подземных нефтепроводов, но не менее 50м.

9. Для газопроводов, прокладываемых в лесных районах, минимальные расстояния от железных и автомобильных дорог допускается сокращать на 30%.

10. Указанные в поз. 7 минимальные расстояния от подводных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов допускается уменьшать до 50%, при условии укладки этих трубопроводов в стальных футлярах.

11. Газопроводы и другие объекты, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу, должны располагаться за пределами полос воздушных подходов к аэродромам и вертодромам.

12. Знак “ - ” в таблице означает, что расстояние не регламентируется:

3.14 Расстояния от КС, ГРС, НПС газопроводов, нефтепроводов, нефте-продуктопроводов или конденсатопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и категории нефтеперекачивающих насосных станций и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в табл. 5.

Таблица 5

Объекты, здания и сооружения	Минимальные расстояния, м										
	От КС и ГРС							От НПС			
	Класс газопровода							Категория НПС			
	I			II				I	II	III	
	Условным диаметр газопровода, мм										
300 и менее	Св. 300 до 600	Св. 300 до 800	Св. 800 до 1000	Св. 1000 до 1200	Св. 1200 до 1400	300 и менее	Св. 300				
1. Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства,	<u>500</u> 150	<u>500</u> 175	<u>700</u> 200	<u>700</u> 250	<u>700</u> 300	<u>700</u> 350	<u>500</u> 100	<u>500</u> 125	100	150	200

птицефабрики, молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20; установки комплексной подготовки нефти и газа и их групповые и сборные пункты, отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции, аэропорты, морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции, гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной связи Министерства связи и других ведомств, телевизионные башни											
2. Мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объектом хранения свыше 1000 куб.м; автозаправочные сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу	$\frac{250}{150}$	$\frac{300}{175}$	$\frac{350}{200}$	$\frac{400}{225}$	$\frac{450}{250}$	$\frac{500}{300}$	$\frac{250}{100}$	$\frac{300}{125}$	100	150	200
3. Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I III категорий; отдельно стоящие жилые	$\frac{100}{75}$	$\frac{150}{125}$	$\frac{200}{150}$	$\frac{250}{200}$	$\frac{300}{225}$	$\frac{350}{250}$	$\frac{75}{75}$	$\frac{150}{100}$	50	75	100

здания; 1-2 этажные дома линейных обходчиков, кладбища, сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота, полевые станы												
4. Мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог III-V, III-п и IV-п категорий с пролетом свыше 20 м	$\frac{125}{100}$	$\frac{150}{125}$	$\frac{200}{150}$	$\frac{250}{200}$	$\frac{300}{225}$	$\frac{350}{250}$	$\frac{100}{75}$	$\frac{150}{125}$	100	150	200	
5. Железные дороги промышленных предприятий	$\frac{75}{50}$	$\frac{100}{75}$	$\frac{150}{100}$	$\frac{175}{150}$	$\frac{200}{175}$	$\frac{250}{200}$	$\frac{50}{50}$	$\frac{100}{75}$	50	75	100	
6. Автомобильные дороги IV, V, III-п, и IV-п категорий	$\frac{75}{50}$	$\frac{100}{75}$	$\frac{150}{100}$	$\frac{175}{150}$	$\frac{200}{175}$	$\frac{250}{200}$	$\frac{50}{50}$	$\frac{100}{75}$	20	20	50	(но не менее 100 м от ближайшего наземного резервуара, резервуарного парка)
7. Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения (сари и т.п.); устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; очистные сооружения и насосные станции канализации	$\frac{50}{50}$	$\frac{75}{75}$	$\frac{150}{100}$	$\frac{200}{150}$	$\frac{225}{175}$	$\frac{259}{200}$	$\frac{50}{30}$	$\frac{75}{50}$	30	50	75	
8. Открытые распределения устройства 35, 110, 220кВ электроподстанций, питающих КС и НПС магистральных трубопроводов и других потребителей	100	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9. Открытые распределительные устройства 35, 100, 220кВ электроподстанций, питающих КС и НПС магистральных трубопроводов	На территории КС и НПС с соблюдением взрыво- и пожаробезопасных разрывов от зданий и сооружений											

10. Лесные массивы пород:												
а) хвойных	50	50	50	75	75	75	50	50	50	50	50	50
б) лиственных	20	20	20	30	30	30	20	20	20	20	20	20
11. Вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов:												
Тяжелых типа МИ-6, МИ-10												
средних типа МИ-4, МИ-8	100	100	150	200	225	250	100	100	100	100	100	100
легких типа МИ-4, МИ-8	75	75	150	200	225	250	75	75	75	75	75	75
легких типа МИ-2, КА-26 (высота зданий и сооружений трубопроводов, находящихся в полосе воздушных подходов вертолетов, не должна превышать размера плоскости ограничения высота препятствий согласно требованиям нормативных документов МГА, утвержденных в установленном порядке)	60	75	150	200	225	250	60	60	60	60	60	75
12. Специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны; склады взрывчатых и взрывоопасных веществ; карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрывных работ; склады сжиженных горючих газов	В соответствии с требованиями специальных нормативных документов утвержденных в установленном порядке, и по согласованию с органами Государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты											
13. Воздушные линии электропередачи высокого напряжения	В соответствии с требованиями специальных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, и по согласованию с органами Государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты											
14. Факел для сжигания	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
Примечания:												
1. Расстояния, указанные над чертой относятся к КС, под чертой к ГРС.												
2. <u>Примечания 1-3</u> к табл.4 распространяются и на данную таблицу.												
3. Категории НПС надлежит принимать:												
I категория -при емкости резервуарного парка свыше 100000 куб.м;												
II- категория- при емкости резервуарного парка свыше 20000 до 100000 куб.м включ.;												
III категория при емкости резервуарного парка до 20000 куб.м и НПС без резервуарных парков												
4. Расстояния следует принимать для зданий и сооружений по <u>поз.1</u> от здания компрессорного цеха, для НПС, ГРС и зданий и сооружений - по <u>поз. 1-14</u> , и для КС - по <u>поз.2-14</u> от ограды станций.												
5. Мачты (башни) радиорелейной линии связи трубопроводов допускается располагать на территории КС и												

НПС, при этом расстояния от места установки мачт до технологического оборудования должно быть не менее высоты мачты.

6. Мачты (башни) малоканальной необслуживаемой радиорелейной связи допускается располагать на территории ГРС, при этом расстояние от места установки мачты до технологического оборудования газораспределительных станций должно быть не менее высоты мачты.

7. НПС должна располагаться, как правило, ниже отметок населенных пунктов и других объектов. При разработке соответствующих мероприятий, предотвращающих разлив нефти или нефтепродуктов при аварии, допускается располагать указанные станции на одинаковых отметках или выше населенных пунктов и промышленных предприятий.

8. При размещении на ГРС и КС одоризационных установок расстояния от них до населенных пунктов следует принимать с учетом предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере воздуха населенных пунктов, установленных Минздравом РУз.

9. Знак “-” в таблице означает, что расстояния не регламентируются

3.15 Минимальные расстояния между одновременно прокладываемыми в одном техническом коридоре параллельными нитками трубопроводов следует принимать:

при подземной прокладке газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - в соответствии с требованиями [КМК 2.10.01-97](#);

при надземной, наземной или комбинированной прокладке газопроводов в районах, указанных в [п.7.1](#) (за исключением горной местности), - по [табл.6](#);

при надземной, наземной и комбинированной прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - в зависимости от условий прокладки.

3.16 Расстояния между параллельно строящимися и действующими трубопроводами в одном техническом коридоре следует принимать из условий технологии поточного строительства, обеспечения безопасности при производстве работ и надежности их в процессе эксплуатации, ко не менее значений, приведенных: в [табл.6](#) - при надземной, наземной или комбинированной прокладке газопроводов, в [табл.7](#) - при подземной прокладке трубопроводов.

Таблица 6

Способ прокладки параллельных ниток газопроводов	Минимальные расстояния в свету, м, между параллельными нитками газопровода на открытой местности при условии диаметра газопровода, мм			
	На открытой местности			
	При условном диаметре газопровода, мм			
Первый	Второй	До 700	Св. 700 до 1000	Св. 1000 до 1400
Наземный	Наземный	20	30	45
Наземный	Подземный	20	30	45
Наземный	Подземный	20	30	45
надземный	Наземный	40	50	75
надземный	Наземный	40	50	75

Примечание. При наличии на подземных газопроводах отдельных наземных или надземных участков протяженностью не более 100м (переходы через овраги и т.д.) допускается уменьшать минимальное расстояние между параллельными нитками на этих участках до 25 м, при отнесении этих участков ко II категории указанные расстояния следует принимать как для подземной прокладки (с учетом требований [п.7.10](#))

Таблица 7

Условный диаметр проектируемого трубопровода, мм	Минимальное расстояние между осями проектируемого и действующего подземных трубопроводов, м, на землях	
	Несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства; Государственного лесного фонда	Сельскохозяйственного назначения (при снятии и восстановлении плодородного слоя)
До 400вкл.	11	20
Св. 400 до 700 включ.	14	23
Св. 700 до 1000 включ.	15	28
Св. 1000 до 1200 включ.	16	30
	(для газопроводов)	
	32	32
Св. 1200 до 1400 включ.	(для нефтепроводов и нефтепродуктопровода диаметром 1200мм)	
	18	22
	для газопроводов	

Примечание. Для горной местности, а также для переходов через естественные и искусственные препятствия, указанные в таблице расстояния допускается уменьшать

3.17 Расстояние между параллельными нитками газопроводов и нефтепроводов и нефтепродуктопроводов необходимо предусматривать как для газопроводов.

При параллельной прокладке трубопроводов разных диаметров расстояние между ними следует принимать как для трубопровода большего диаметра.

3.18 Проектируемые трубопроводы должны располагаться на всем протяжении, как правило, с одной стороны от существующих трубопроводов при параллельной их прокладке.

3.19 Взаимные пересечения проектируемых и действующих трубопроводов допускаются в исключительных случаях при невозможности соблюдения минимальных расстояний от оси магистральных трубопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий и сооружений.

3.20 При прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов вблизи населенных пунктов и промышленных предприятий, расположенных на отметках ниже этих трубопроводов на расстоянии от них менее 500 м при диаметров труб 700 мм и менее 1000 м - при диаметре труб свыше 700 мм, с низовой стороны от трубопровода должна предусматриваться канава, обеспечивающая отвод разлившегося продукта при аварии. Выпуск из низовой канавы должен быть предусмотрен в безопасные для населенных пунктов места.

Трассу нагорных и отводных канав следует предусматривать по рельефу местности. Складирование вынутого из канавы грунта следует предусматривать с низовой стороны в виде призмы, которая должна служить дополнительной защитой от продукта в случае его утечки из трубопровода

С верховой стороны от трубопровода при больших площадях водосбора должна предусматриваться канава для отвода ливневых вод.

3.21. В местах пересечений магистральных трубопроводов с линиями электропередачи напряжением 110 кВ и выше должна предусматриваться только подземная прокладка трубопроводов под углом не менее 50°.

3.22. Ширина просеки для прокладки трубопроводов параллельно линии

электропередачи 6,10 кВ при прохождении по территории Государственного лесного фонда принимается как для стесненных участков трассы в соответствии с требованиями “Правил устройства электроустановок”.

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДАМ

Размещение запорной и другой арматуры на трубопроводах

4.1 Диаметр трубопроводов должен определяться расчетом в соответствии с нормами технологического проектирования.

4.2 При отсутствии необходимости в транспортировании продукта в обратном направлении трубопроводы следует проектировать из труб со стенкой различной толщины в зависимости от падения рабочего давления по длине трубопровода и условий эксплуатации.

4.3 Установку запорной арматуры, соединяемой при помощи фланцев, следует предусматривать в колодцах, наземных вентилируемых киосках или оградах. Колодцы, ограды и киоски следует проектировать из негорючих материалов.

4.4. Допустимые радиусы изгиба трубопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях следует определять расчетом из условия прочности, местной устойчивости стенок труб и устойчивости положения. Минимальный радиус изгиба трубопровода из условия прохождения очистных устройств должен составлять не менее пяти его диаметров.

4.5. Длина патрубков (прямых ввариваемых в трубопровод) должна быть не менее 250 мм). В обвязочных трубопроводах КС, ГРС и НПС допускаются прямые вставки длиной не менее 100 мм при диаметре их не более 520 мм.

4.6. На трубопроводе должны быть предусмотрены узлы пуска и приема очистных и разделительных устройств, конструкция которых определяется проектом.

Трубопровод в пределах одного очищаемого участка должен иметь постоянный внутренний диаметр и равно-проходную линейную арматуры без выступающих внутрь трубопровода узлов и деталей.

4.7. При проектировании узлов равнопроходных ответвлений, диаметр которых составляет свыше 0,3 диаметра основного трубопровода, должны предусматриваться проектные решения, исключающие возможность попадания очистного устройства в ответвление.

4.8. На участках переходов трубопровода через естественные и искусственные препятствия, диаметр которых отличается от диаметра основного трубопровода, допускается предусматривать самостоятельные узлы пуска и приема очистных устройств.

4.9. Трубопровод и узлы пуска и приема очистных устройств должны быть оборудованы сигнальными приборами, регистрирующими прохождение очистных устройств.

4.10. В местах примыкания магистральных трубопроводов к обвязочным трубопроводам компрессорных и насосных станций, узлам пуска и приема очистных устройств, переходам через водные преграды в две нитки и более, перемычкам и узлам подключения трубопроводов необходимо определять величину продольных перемещений примыкающих

участков трубопроводов от воздействия внутреннего давления и изменения температуры металла труб. Продольные перемещения должны учитываться при расчете указанных конструктивных элементов, присоединяемых к трубопроводу. С целью уменьшения продольных перемещений трубопровода следует предусматривать специальные мероприятия, в том числе установку открытых компенсаторов П - образной (не заземленных грунтом), Z - образной или другой формы, или подземных компенсаторов - упоров той же конфигураций.

При прокладке подземных трубопроводов диаметром 1000 мм и более в грунтах с низкой заземляющей способностью в проекте должны быть предусмотрены специальные решения по обеспечению устойчивости трубопровода.

4.11. На трассе трубопровода должна предусматриваться установка сигнальных железобетонных или деревянных знаков высотой 1,5-2 м от поверхности земли, которые должны быть оснащены соответствующими щитами с надписями-указателями. Знаки устанавливаются в пределах видимости, но не более чем через 1 км, а также дополнительно на углах поворота и, как правило, совмещаются с катодными выводами.

Размещение запорной и другой арматуры на трубопроводах

4.12 На трубопроводах надлежит предусматривать установку запорной арматуры на расстоянии, определяемом расчетом, но не более 30 км.

Кроме того, установку запорной арматуры необходимо предусматривать:

на обоих берегах водных преград при их пересечении трубопроводом в две нитки и более согласно требованиям [п.6.15](#) и на однопунктных переходах категории В;

в начале каждого ответвления от трубопровода на расстоянии, допускающем установку монтажного узла, его ремонт и безопасную эксплуатацию;

на ответвлениях к ГРС при протяженности ответвлений свыше 1000 м на расстоянии 300-500 м от ГРС;

на входе и выходе газопроводов из УКПГ, КС, СПХГ и головных сооружений на расстоянии не менее: газопровода диаметром 1400 мм - 1000 м, диаметром менее 1400 мм до 1000 мм включ.-750 м и диаметром менее 1400 мм до 1000 мм включ. - 750 м и диаметром менее 1000 мм - 500 м (охранные краны);

по обеим сторонам автомобильных мостов (при прокладке по ним газопровода) на расстоянии не менее 250 м;

на одном или обоих концах участков нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, проходящих на отметках выше городов и других населенных пунктов и промышленных предприятий - на расстоянии, устанавливаемом проектом, в зависимости от рельефа местности;

на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах при пересечении водных преград в одну нитку - место размещения запорной арматуры в этом случае принимается в зависимости от рельефа земной поверхности, примыкающей к переходу, и необходимости предотвращения поступления транспортируемого продукта в водоем;

на однопунктных подводных переходах газопроводов через водные преграды установка запорной арматуры предусматривается при необходимости.

Примечания:

1. Место установки запорной арматуры для нефтепродуктопроводов, как правило, должно совмещаться с местами соединения участков трубопроводов с различной толщиной стенок.

2. Место установки охранных кранов от головных сооружений принимается от границ их территорий, К^с - от границ узла подключения КС к магистрали (от осей врезок крайних внешних всасывающего и нагнетательного газопроводов). При удалении КС от магистрального газопровода на расстоянии свыше 700 м при наличии естественных

препятствий (оврагов, сложного рельефа и т.п.) следует предусматривать установку запорной арматуры с продувочными свечами (КИП и автоматика по аналогии с кранами на узле подключения КС в магистральный газопровод) на всасывающих и магистральных газопроводах КС (“шлейфах”) на расстоянии 250 м от ограды КС.

4.13 При параллельной прокладке двух ниток или более газопроводов узлы линейной запорной арматуры на отдельных нитках надлежит смещать на расстояние не менее 100 м друг от друга по радиусу. В сложных условиях трассы (горный рельеф, болота, искусственные и естественные препятствия), указанное расстояние допускается уменьшать до 50 м.

При параллельном подключении одного газопровода-ответвления к двум или нескольким основным ниткам газопровода или подключении нескольких ниток ответвления к одному газопроводу узлы линейной запорной арматуры необходимо смещать на расстояние не менее 30 м друг от друга.

Примечание. *Требование данного пункта на линейную запорную арматуру узлов подключения не распространяется.*

4.14 Запорная арматура диаметром 400 мм и более должна устанавливаться на фундаментные плиты, укладываемые на уплотненное основание.

4.15 Газопроводы и арматура обвязки линейной запорной арматуры, находящейся под давлением, - байпасы, продувочные линии и перемычки, - следует предусматривать в подземном исполнении с кранами бесколодезной установки

Доступ обслуживающего персонала должен предусматриваться только к приводу арматуры.

4.16 На обоих концах участков газопроводов между запорной арматурой, из узлов подключения КС и узлов приема и пуска очистных устройств следует предусматривать установку продувочных свечей на расстоянии не менее 15 м от запорной арматуры при диаметре газопровода до 1000 мм и не менее 50 м - при диаметре газопровода 1000 мм и более.

Диаметр продувочной свечи следует определять из условия опорожнения участка газопровода между запорной арматурой в течение 1,5-2 ч. Установку запорной арматуры и продувочных свечей следует предусматривать на расстоянии от зданий и сооружений, относящихся к газопроводу, не менее 300 м.

При прокладке газопроводов параллельно автомобильным дорогам и железным дорогам, линиям электропередачи и связи запорную арматуру с продувочными свечами допускается располагать на том же расстоянии от дорог и линий, что и газопровод.

При пересечении газопроводом автомобильных и железных дорог, линий электропередачи и связи расстояние от продувочных свечей до указанных сооружений должно приниматься не менее значений, предусмотренных при их параллельной прокладке.

Во всех перечисленных случаях расстояние от продувочных свечей запорной арматуры до мостов и виадуков должно быть не менее 300 м, от линий электропередачи - согласно требованиям ПУЗ.

Высота продувочной свечи должна быть не менее 3 м от уровня земли.

4.17 Для контроля наличия конденсата и выпуска его на газопроводах следует предусматривать установку конденсатосборников. Места установок конденсатосборников определяются проектом.

4.18 Параллельно прокладываемые трубопроводы одного назначения должны быть связаны между собой перемычками.

4.19 Узлы установки запорной арматуры должны проектироваться из унифицированных

заготовок.

4.20 Запорная арматура, устанавливаемая на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах и трубопроводах сжиженного газа в местах перехода через реки или прохождения их на отметках выше населенных пунктов и промышленных предприятий на расстоянии менее 700 м, должна быть оборудована устройствами, обеспечивающими дистанционное управление.

4.21 Линейная запорная арматура газопроводов I класса диаметром 1000 мм и более, а также нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на переходах через водные преграды должна быть оснащена автоматикой аварийного закрытия.

4.22 На участках нефтепроводов, нефтепродуктопроводов сжиженных углеводородных газов, примыкающих к подводным переходам, необходимо предусматривать устройства, исключающие скопление газа или воздуха в трубопроводах в местах их перехода через водные преграды.

5. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА

[Прокладка трубопроводов в горных условиях](#)

[Прокладка трубопроводов в районах шахтных разработок](#)

[Прокладка трубопроводов в сейсмических районах](#)

5.1. Заглубление трубопроводов до верха трубы надлежит принимать, м, не менее:

при условном диаметре менее 1000 мм	0,8
при условном диаметре 1000 мм и более (до 1400 мм)	1,0
в песчаных барханах, считая от нижних отметок межбарханных оснований	1,0
в скальных грунтах, болотистой местности при отсутствии проезда автотранспорта и сельскохозяйственных машин	0,6
на пахотных и орошаемых землях	1,0
при пересечении оросительных и осушительных (мелиоративных) каналов (от дна канала)	1,1

Заглубление нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в дополнение к указанным требованиям должно определяться также с учетом оптимального режима перекачки и свойств перекачиваемых продуктов в соответствии с указаниями, изложенными в нормах технологического проектирования.

Примечание: Заглубление трубопровода с балластом определяется как расстояние от поверхности земли до верха балластирующей конструкции.

5.2 Заглубление трубопроводов, транспортирующих горячие продукты при положительном перепаде температур в металле труб, должно быть дополнительно проверено расчетом на продольную устойчивость трубопроводов под воздействием сжимающих температурных напряжений в соответствии с указания [разд.8](#).

5.3 Ширину траншеи по низу следует назначать не менее:

$D + 300$ мм - для трубопроводов диаметром до 700 мм;

$1,5 D$ - для трубопроводов диаметров 700 мм и более. При диаметрах трубопроводов 1200 и 1400 мм и при траншеях с откосом свыше 1: 0,5 ширину траншей по низу допускается

уменьшить до величины $D + 500$ мм, где D - условный диаметр трубопровода.

При балластировке трубопроводов грузами ширину траншеи следует назначать из условия обеспечения расстояния между грузом и стенкой траншеи не менее 0,2 м.

5.4 На участке трассы с резко пересеченным рельефом местности, а также в заболоченных местах допускается укладка трубопроводов в специально возводимые земляные насыпи, выполняемые с тщательным послойным уплотнением и поверхностным закреплением грунта. При пересечении водотоков в теле насыпей должны быть предусмотрены водопропускные отверстия.

5.5 При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету должно приниматься не менее 350 мм, а пересечение выполняться под углом не менее 60° .

Пересечения между трубопроводами и другими инженерными сетями (водопровод, канализация, кабели и др.) должны проектироваться в соответствии с требованиями СНиП П-89-80.

5.6 Для трубопроводов диаметром 1000 мм и более, в зависимости от рельефа местности, должна предусматриваться предварительная планировка трассы. При планировке строительной полосы в районе подвижных барханов последние следует срезать до уровня межрядовых (межбарханных) оснований; не затрагивая естественно уплотненный грунт. После засыпки уложенного трубопровода полоса барханных песков над ним и на расстоянии не менее 10 м от оси трубопровода в обе стороны должна быть укреплена связующими веществами (нейрозин, отходы крекинг-битума и т.д.).

При проектировании трубопроводов диаметром 700 мм и более на продольном профиле должны быть указаны как отметки земли, так и проектные отметки трубопровода.

5.7 При прокладке трубопровода в скальных, гравийно-галечниковых и щебенистых грунтах и засыпке этими грунтами следует предусматривать устройство подсыпки из мягких грунтов толщиной не менее 10 см. Изоляционные покрытия в этих условиях должны быть защищены от повреждения путем присыпки трубопровода мягким грунтом на толщину 20 см или применением специальных устройств, обеспечивающих защиту изоляционных покрытий от повреждений при засыпке.

5.8 Проектирование подземных трубопроводов для районов распространения грунтов II типа просадочности необходимо осуществлять с учетом требований [КМК 2.02.01-98](#).

Для грунтов I типа просадочности проектирование трубопроводов ведется как для условий непросадочных грунтов.

Примечание. Тип просадочности и величину возможной просадки грунтов следует определять в соответствии с требованиями [КМК 2.02.01-98](#).

5.9 При прокладке трубопроводов по направлению уклона местности свыше 20% следует предусматривать устройство противозерозионных экранов и перемычек как из естественного грунта (например, глинистого), так и из искусственных материалов.

5.10. При проектировании трубопроводов, укладываемых на косогорах, необходимо предусматривать устройство нагорных канав для отвода поверхностных вод от трубопровода.

5.11 При невозможности избежать возникновения просадки основания под трубопроводами при расчете трубопровода на прочность и устойчивость следует учитывать дополнительные напряжения от изгиба, вызванные просадкой основания.

5.12 При наличии вблизи трассы действующих оврагов и провалов, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию трубопроводов, следует предусматривать

мероприятия по их укреплению.

5.13 На трассе трубопроводов следует предусматривать установку постоянных реперов на расстоянии не более 5 км друг от друга.

Прокладка трубопроводов в горных условиях

5.14 В горных условиях и в районах с сильно пересеченным рельефом местности следует предусматривать прокладку трубопровода в долинах рек вне зоны затопления или по водораздельным участкам, избегая неустойчивые и крутые склоны, а также районы селевых потоков.

5.15. В оползневых районах при малой толщине сползающего слоя грунта следует предусматривать подземную прокладку с заглублением трубопровода ниже плоскости скольжения.

Оползневые участки большой протяженности следует обходить выше оползневого склона.

5.16. При пересечении селей следует применять, как правило, надземную прокладку.

При подземной прокладке через селевой лоток или конус выноса укладку трубопровода следует предусматривать на 0,5 м (считая от верха трубы) ниже возможного размыва русла при 5%-ной обеспеченности. При пересечении конусов выноса укладка трубопровода предусматривается по кривой, огибающей внешнюю поверхность конуса на глубине ниже возможного размыва в пределах блуждания русел.

Выбор типа прокладки трубопроводов и проектных решений по их защите при пересечении селевых потоков следует осуществлять с учетом обеспечения надежности трубопроводов и технико-экономических расчетов.

Для защиты трубопроводов при прокладке их в указанных районах могут предусматриваться уположивание склонов, водозащитные устройства, дренирование подземных вод, сооружение подпорных стен, контрфорсов.

5.17 При проектировании трубопроводов, укладка которых должна производиться на косогорах с поперечным уклоном 8-11°, необходимо предусматривать срезку и подсыпку грунта с целью устройства рабочей полосы (полки).

Устройство полки в этом случае должно обеспечиваться за счет отсыпки насыпи непосредственно на косогоре.

5.18 При поперечном уклоне косогора 12-18° необходимо предусматривать с учетом свойств грунта уступы для предотвращения сползания грунта по косогору.

На косогорах с поперечным уклоном свыше 18° полки предусматриваются только за счет срезки грунта.

Во всех случаях насыпной грунт должен быть использован для устройства проезда на период производства строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации трубопровода при соблюдении следующего условия:

$$\operatorname{tg} \alpha_k \leq \frac{\operatorname{tg} \varphi_{\text{изп}}}{n_y}, \quad (3)$$

где: α_k - угол наклона косогора, град;

$\varphi_{\text{изп}}$ - угол внутреннего трения грунта насыпи, град;

n_y - коэффициент запаса устойчивости и насыпи против сползания, принимаемый

равным 1,4.

Для трубопроводов, укладываемых по косограмм с поперечным уклоном свыше 35°, следует предусматривать устройство подпорных стен.

5.19 Траншея для укладки трубопровода должна предусматриваться в материковом грунте вблизи подошвы откоса на расстоянии, обеспечивающем нормальную работу землеройных машин. Для отвода поверхностных вод у подошвы откоса, как правило, следует предусматривать кювет с продольным уклоном не менее 0,2%. В этом случае полке откоса придается уклон 2% в обе стороны от оси траншеи. При отсутствии кювета полка должна иметь уклон не менее 2% в сторону откоса.

Ширина полки должна назначаться из условия производства работ, возможности устройства траншеи и механизированной прокладки кабеля связи с нагорной стороны трубопровода, а также с учетом местных условий.

5.20 При прокладке в горной местности двух параллельных ниток трубопроводов и более следует предусматривать отдельные полки или укладку ниток на одной полке. Расстояние между осями газопроводов, укладываемых по полкам, определяется проектом по согласованию с соответствующими органами Государственного надзора.

При укладке на одной полке двух нефтепроводов и более или нефтепродуктопроводов расстояние между нитками может быть уменьшено при соответствующем обосновании до 3 м. При этом все трубопроводы должны быть отнесены ко II категории.

Допускается прокладка двух нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) IV класса в одной траншее.

5.21 При проектировании трубопроводов по узким гребням водоразделов следует предусматривать срезку грунта на ширине 8-12 м с обеспечением уклона 2% в одну или в обе стороны.

При прокладке вдоль трубопроводов кабельной линии связи ширину срезки грунта допускается увеличить до 15 м.

5.22. В особо стесненных районах горной местности допускается предусматривать прокладку трубопроводов в специально построенных тоннелях. Экономическая целесообразность этого способа прокладки должна быть обоснована в проекте.

Вентиляция тоннелей должна предусматриваться естественной. Искусственная вентиляция допускается только при специальном обосновании в проекте.

Прокладка трубопроводов в районах шахтных разработок

5.23 Проектирование трубопроводов, предназначенных для строительства на территориях, где проводится или планируется проведение горных выработок, следует осуществлять в соответствии с требованиями [КМК 2.01.09-97](#) и настоящих норм.

Воздействие деформации земной поверхности на трубопроводы должно учитываться при расчете трубопроводов на прочность в соответствии с требованиями, изложенными в [разд.8](#).

5.24 Строительство трубопроводов допускается осуществлять в любых горно-геологических условиях, имеющих место на подрабатываемых территориях.

Трасса трубопроводов на подрабатываемых территориях должна быть увязана с планами производства горных работ и предусматриваться преимущественно по территориям, на которых уже закончились процессы деформации поверхности, а также по территориям, подработка которых намечается на более позднее время.

5.25 Пересечение шахтных полей трубопроводами следует предусматривать:

на пологопадающих пластах - в крест простирания;
на крутопадающих пластах - по простиранию пласта.

5.26 Конструктивные мероприятия по защите подземных трубопроводов от воздействия горных выработок должны назначаться по результатам расчета трубопроводов на прочность и осуществляться путем увеличения деформативной способности трубопроводов в продольном направлении за счет применения компенсаторов, устанавливаемых в специальных нишах, предохраняющих компенсаторы от защемления грунтом. Расстояния между компенсаторами устанавливаются расчетом в соответствии с указаниями [разд.8](#).

5.27 Подземные трубопроводы, пересекающие растянутую зону мульды сдвижения, должны проектироваться как участки I категории.

5.28 Надземную прокладку трубопроводов с учетом требований [разд.7](#) следует предусматривать, если по данным расчета напряжения в подземных трубопроводах не удовлетворяют требованиям [разд.8](#), а увеличение деформативности трубопроводов путем устройства подземных компенсаторов связано со значительными затратами.

Надземную прокладку следует предусматривать также на участках трассы, где по данным горно-геологического обоснования возможно образование на земной поверхности провалов, на переходах через водные преграды, овраги, железные и автомобильные дороги, проложенные в выемках.

5.29 На трубопроводах на участках пересечения их с местами выхода тектонических нарушений, у границ шахтного поля или границ оставляемых целиков, у которых, по условиям ведения горных работ, ожидается прекращение всех выработок, следует предусматривать установку компенсаторов, независимо от срока проведения горных работ.

5.30. Крепление к трубопроводу элементов электрохимической защиты должно быть податливым, обеспечивающим их сохранность в процессе деформации земной поверхности.

Прокладка трубопроводов в сейсмических районах

5.31 Проектирование линейной части трубопроводов и ответвлений от них, предназначенных для прокладки в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов - для надземных и свыше 8 баллов - для подземных трубопроводов, необходимо производить с учетом сейсмических воздействий.

5.32 Сейсмостойкость трубопроводов должна обеспечиваться:
выбором благоприятных в сейсмическом отношении участков трасс и площадок строительства;
применением рациональных конструктивных решений и антисейсмических мероприятий;
дополнительным запасом прочности, принимаемым при расчете прочности и устойчивости трубопроводов.

5.33 При выборе трассы трубопроводов в сейсмических районах необходимо избегать косогорные участки, участки с неустойчивыми и просадочными грунтами, территории горных выработок и активных тектонических разломов, а также участки, сейсмичность которых превышает 9 баллов.

Прокладка трубопроводов в перечисленных условиях может быть осуществлена в случае особой необходимости при соответствующем технико-экономическом обосновании и согласовании с соответствующими органами государственного надзора.

При этом в проекте должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия, обеспечивающие надежность трубопровода.

5.34 Все монтажные сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью согласно [п.5.31](#), должны подвергаться радиографическому контролю вне зависимости от категории трубопровода или его участка.

5.35 Не допускается жесткое соединение трубопроводов к стенам зданий и сооружений и оборудованию.

В случае необходимости таких соединений следует предусматривать устройства криволинейных вставок или компенсирующие устройства, размеры и компенсационная способность которых должны устанавливаться расчетом.

Ввод трубопровода в здания (компрессорные, насосные и т.д.) следует осуществлять через проем, размеры которого должны превышать диаметр трубопровода не менее чем на 200 мм.

5.36 При пересечении трубопроводом участков трассы с грунтами, резко отличающимися друг от друга сейсмическими свойствами, необходимо предусматривать возможность свободного перемещения и деформирования трубопровода.

При подземной прокладке трубопровода на таких участках рекомендуется устройство траншеи с пологими откосами и засыпка трубопровода крупнозернистым песком.

5.37 На участках пересечения трассой трубопровода активных тектонических разломов необходимо применять надземную прокладку.

5.38 При подземной прокладке трубопровода грунтовое основание трубопровода должно быть уплотнено.

5.39 Конструкции опор надземных трубопроводов должны обеспечивать возможность перемещений трубопроводов, возникающих во время землетрясения.

5.40 Для гашения колебаний надземных трубопроводов следует предусматривать в каждом пролете установку демпферов, которые не препятствовали бы перемещениям трубопровода при изменении температуры трубы и давления транспортируемого продукта.

5.41 На наиболее опасных в сейсмическом отношении участках трассы следует предусматривать автоматическую систему контроля и отключения аварийных участков трубопровода.

5.42 Для трубопроводов диаметром свыше 1000 мм, а также в районах переходов трубопроводов через реки и другие препятствия необходимо предусматривать установку инженерно-сейсмометрических станций для записи колебаний трубопровода и окружающего грунтового массива при землетрясениях.

6. ПЕРЕХОДЫ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

[Подводные переходы трубопроводов через водные преграды](#)

[Подземные переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги](#)

6.1 К естественным и искусственным препятствиям относятся: реки, водохранилища, каналы, озера, пруды, ручьи, протоки и болота, овраги, балки, железные и автомобильные

дороги.

Подводные переходы трубопроводов через водные преграды

6.2 Подводные переходы трубопроводов через водные преграды следует проектировать на основании данных гидрологических, инженерно-геологических и топографических изысканий с учетом условий эксплуатации в районе строительства ранее построенных подводных переходов, существующих и проектируемых гидротехнических сооружений, влияющих на режим водной преграды в месте перехода, перспективных дноуглубительных и выправительных работ в заданном районе пересечения трубопроводом водной преграды и требований по охране рыбных ресурсов.

Примечания:

1. Проектирование переходов по материалам изысканий, срок давности которых превышает 2 года, без производства дополнительных изысканий не допускается.

2. Место перехода следует согласовать с соответствующими бассейновыми управлениями речного флота, органами по регулированию использования и охране вод, охраны рыбных запасов и заинтересованными организациями.

6.3 Границами подводного перехода трубопровода, определяющими длину перехода, являются:

для многониточных переходов - участок, ограниченный запорной арматурой, установленной на берегах;

для однониточных переходов - участок, ограниченный горизонтом высоких вод (ГВВ) не ниже отметок 10%-ной обеспеченности.

6.4 Створы переходов через реки надлежит выбирать на прямолинейных устойчивых плесовых участках с пологими неразмываемыми берегами русла при минимальной ширине заливаемой поймы.

Створ подводного перехода следует, как правило, предусматривать перпендикулярным динамической оси потока, избегая участков, сложенных скальными грунтами. Устройство переходов на перекатах, как правило, не допускается.

6.5 При выборе створа перехода трубопровода следует руководствоваться методом оптимального проектирования с учетом гидролого-морфологических характеристик каждого водоема и его изменений в течение срока эксплуатации подводного перехода.

При определении оптимального положения створа к профилю перехода расчет следует производить по критерию приведенных затрат с учетом требований, предъявляемых к прочности и устойчивости трубопровода и охрана природы.

6.6 Прокладка подводных переходов должна предусматриваться с заглублением в дно пересекаемых водных преград. Величина заглубления устанавливается с учетом возможных деформаций русла и перспективных дноуглубительных работ.

Проектная отметка верха забалластированного трубопровода при проектировании подводных переходов должна назначаться на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва русла реки, определяемого на основании инженерных изысканий, с учетом возможных деформаций русла в течение 25 лет после окончания строительства перехода, но не менее 1 м от естественных отметок дна водоема.

При пересечении водных преград, дно которых сложено скальными породами, заглубление трубопровода принимается не менее 0,5 м, считая от верха забалластированного трубопровода до дна водоема.

При глубине подводных переходов, для которой отсутствуют освоженные технические средства разработки траншей и невозможности переноса створа перехода, что должно быть обосновано проектом, допускается, по согласованию с соответствующими бассейновыми

управлениями, уменьшать глубину заложения трубопроводов и укладывать их непосредственно по дну. При этом должны предусматриваться дополнительные мероприятия, обеспечивающие их надежность при эксплуатации.

6.7 Переходы нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через реки и каналы следует предусматривать, как правило, ниже по течению от мостов, промышленных предприятий, пристаней, речных вокзалов, гидротехнических сооружений, водозаборов и других аналогичных объектов, а также нерестилиц и мест массового обитания рыб.

При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается располагать переходы нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через реки и каналы выше по течению от указанных объектов на расстояниях, приведенных в [табл.4](#), при этом должны разрабатываться дополнительные мероприятия, обеспечивающие надежность работы подводных переходов.

6.8 Минимальные расстояния от оси подводных переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при прокладке их ниже по течению от мостов, пристаней и других аналогичных объектов и от оси подводных переходов газопроводов до указанных объектов должны приниматься по [табл.4](#) как для подземной прокладки.

6.9. При пересечении водных преград расстояние между параллельными подводными трубопроводами следует назначать исходя из инженерно-геологических и гидрологических условий, а также из условий производства работ по устройству подводных траншей, возможности укладки в них трубопроводов и сохранности трубопровода при аварии на параллельно проложенном. Минимальные расстояния между осями газопроводов, заглубляемых в дно водоема с зеркалом воды в межень шириной свыше 25 м, должны быть не менее 30 м для газопроводов диаметром до 1000 мм включ. и 50 м - для газопроводов диаметром свыше 1000 мм.

На многониточном переходе нефтепровода и нефтепродуктопровода, на котором предусмотрена одновременная прокладка нескольких основных трубопроводов (основных ниток) и одного резервного (резервной нитки), допускается прокладка основных ниток трубопроводов в одной траншее.

Расстояние между параллельными нитками, прокладываемыми в одной общей траншее, и ширина траншеи назначаются в проекте исходя из условий производства работ по устройству подводной траншеи и возможности укладки в нее трубопровода.

6.10 Минимальные расстояния между параллельными трубопроводами, прокладываемыми на пойменных участках подводного перехода, следует принимать такими же, как для линейной части магистрального трубопровода.

6.11 Подводные трубопроводы на переходах в границах ГВВ не ниже 1% обеспеченности должны рассчитываться против всплытия в соответствии с указаниями, изложенными в [разд.8](#).

Если результаты расчета подтверждают возможность всплытия трубопровода, то следует предусматривать:

на русловом участке перехода - сплошные (бетонные) покрытия или специальные грузы, конструкция которых должна обеспечить надежное их крепление к трубопроводу для укладки трубопровода способом протаскивания по дну;

на пойменных участках - одиночные грузы или закрепление трубопроводов анкерными устройствами.

6.12 Ширину подводных траншей по дну следует назначать с учетом режима водной преграды, методов ее разработки, необходимости водолазного обследования и водолазных работ рядом с уложенным трубопроводом, способа укладки и условиями прокладки кабеля данного трубопровода.

Крутизну откосов подводных траншей следует назначать в соответствии с требованиями [КМК 3.06.08-97](#).

6.13 Профиль трассы трубопровода следует принимать с учетом допустимого радиуса изгиба трубопровода, рельефа русла реки и расчетной деформации (предельного профиля размыва), геологического строения дна и берегов, необходимой пригрузки и способа укладки подводного трубопровода.

6.14 Кривые искусственного гнущья в русловой части подводных переходов допускается предусматривать в особо сложных топографических и геологических условиях. Применение сварных отводов в русловой части не рекомендуется.

Примечание. Кривые искусственного гнущья на переходах должны располагаться за пределами прогнозируемого размыва этих участков или находиться под защитой специального крепления берегов.

6.15 Запорную арматуру, устанавливаемую на подводных переходах трубопроводов, согласно [п.4.12](#), следует размещать на обоих берегах на отметках не ниже отметок ГВВ 10%-ной обеспеченности и выше отметок ледохода.

На берегах горных рек отключающую арматуру следует размещать на отметках не ниже отметок ГВВ 2%-ной обеспеченности.

6.16 Проектом должны предусматриваться решения по укреплению берегов в местах прокладки подводного перехода и по предотвращению стока воды вдоль трубопровода (устройство нагорных канав, глиняных перемычек, струнаправляющих дамб и т. д.).

6.17 При ширине водных преград при меженном горизонте 75 м и более в местах пересечения водных преград трубопроводом следует предусматривать прокладку резервной нитки. Для многониточных систем необходимость строительства дополнительной резервной нитки, независимо от ширины водной преграды, устанавливается проектом

Примечания:

1. При ширине заливаемой поймы свыше 500 м по уровню горизонта высоких вод при 10%-ной обеспеченности продолжительности подтопления паводковыми водами свыше 20 дней, а также при пересечении горных рек и соответствующем обосновании в проекте (например, труднодоступность для проведения ремонта) резервную нитку допускается предусматривать при пересечении водных преград шириной до 75 м горных рек.

2. Диаметр резервной нитки определяет проектом

3. Допускается предусматривать прокладку перехода через водную преграду шириной свыше 75 м в одну нитку, при условии тщательного обоснования такого решения в проекте.

4. При необходимости транспортирования по трубопроводу нефти и нефтепродуктов, временное прекращение подачи которых не допускается, следует предусматривать прокладку нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через водные преграды шириной менее 75 м и две нитки.

6.18 При проектировании подводных переходов, прокладываемых на глубине свыше 20 м из труб диаметром 1000 мм и более следует производить проверку устойчивости поперечного сечения трубы на воздействие гидростатического давления воды с учетом изгиба трубопровода.

6.19 Подводные переходы через реки и каналы шириной 50 м и менее допускается проектировать с учетом продольной жесткости труб, обеспечивая закрепление перехода против всплытия на береговых неразмываемых участках установкой грузов или анкерных устройств.

6.20 На обоих берегах судоходных рек и каналов при пересечении их трубопроводами

должны предусматриваться сигнальные знаки согласно “Правилам плавания по внутренним судоходным путям” и “Правилам охраны магистральных: трубопроводов”.

6.21 На заболоченных участках должна предусматриваться подземная прокладка трубопроводов.

6.22 Участки трубопроводов, прокладываемые в подводной траншее через заливные поймы, а также в обводненных районах, должны быть рассчитаны против всплытия (на устойчивость положения). Для обеспечения устойчивости положения следует предусматривать специальные конструкции и устройства для балластировки (утяжеляющие покрытия, балластирующие устройства с использованием грунта, анкера и др.).

6.23 При закреплении трубопровода анкерными устройствами лопасть анкера не должна находиться в слое лесса, пылеватого песка или других подобных грунтов, не обеспечивающих надежное закрепление анкера, а также в слое грунта, структура которого может быть подвержена разрушению или нарушению связности в результате размывов, выветривания, подработки или других причин.

Подземные переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги

6.24 Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги следует предусматривать в местах прохождения дорог по насыпям либо и местах с нулевыми отметками и, в исключительных случаях, при соответствующем обосновании в выемках дорог.

Угол пересечения трубопровода с железными и автомобильными дорогами должен быть, как правило, 90°. Прокладка трубопровода через тело насыпи не допускается.

6.25 Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через железные дороги и автомобильные дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, должны предусматриваться в защитном футляре (кожухе) из стальных труб или в тоннеле, диаметр которых определяется из условия производства работ и конструкции переходов и должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм.

Концы футляра должны выводиться на расстояние:

а) при прокладке трубопровода через железные дороги:

от осей крайних путей - 25 м, но не менее 5 м от подошвы откоса насыпи и 3 м - от бровки откоса выемки;

от крайнего водоотводного сооружения земляного полотна (кювета, нагорной канавы, резерва) - 3 м;

б) при прокладке трубопровода через автомобильные дороги - от бровки земляного полотна - 10 м, но не менее 2 м от подошвы насыпи.

Концы футляров, устанавливаемых на участках переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через автомобильные дороги II, III-п, IV-п, IV и V категорий, должны выводиться на 5 м от бровки земляного полотна.

Прокладка кабеля связи трубопроводов на участках его перехода через железные и автомобильные дороги должна производиться в защитном футляре или отдельно в трубах.

6.26 На подземных переходах газопроводов через железные и автомобильные дороги концы защитных футляров должны иметь уплотнения из диэлектрического материала.

На одном из концов футляра или тоннеля следует предусматривать вытяжную свечу на расстоянии по горизонтали, м, не менее:

от оси крайнего пути железных дорог общего пользования - 40;

то же, промышленных дорог - 50;
от подошвы земляного полотна автомобильных дорог - 25;
высота вытяжной свечи от уровня земли должна быть не менее 5 м.

6.27 Заглубление участков трубопроводов, прокладываемых под железными дорогами общей сети, должно быть не менее 2 м от подошвы рельса до верхней образующей защитного футляра, а в выемках и на нулевых отметках, кроме того, не менее 0,5 м от дна кювета, лотка или дренажа.

Заглубление участков трубопроводов, прокладываемых под автомобильными дорогами всех категорий, должно приниматься не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра, а в выемках и на нулевых отметках, кроме того, не менее 0,4 м от дна кювета, водоотводной канавы или дренажа.

При прокладке трубопровода без защитных футляров вышеуказанные глубины следует принимать до верхней образующей трубопровода.

Заглубление участков трубопровода под автомобильными дорогами на территории КС и НПС принимается в соответствии с требованиями СНиП II-89-80.

6.28 Расстояние между параллельными трубопроводами на участках их переходов под железными и автомобильными дорогами следует назначать исходя из грунтовых условий и условий производства работ, но во всех случаях это расстояние должно быть не менее расстояний, принятых при подземной прокладке линейной части магистральных трубопроводов.

6.29 Пересечение трубопроводов с рельсовыми путями электрифицированного транспорта под стрелками и крестовинами, а также в местах присоединения к рельсам отсасывающих кабелей не допускается.

6.30 Минимальное расстояние от горизонтали в свету от подземного трубопровода в местах его перехода через железные дороги общей сети должно приниматься, м:

до стрелок и крестовин железнодорожного пути и мест присоединения отсасывающих кабелей к рельсам электрифицированных железных дорог - 10;

до стрелок и крестовин железнодорожного пути при пучинистых грунтах - 20;

до труб, тоннелей и других искусственных сооружений на железных дорогах - 30.

7. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

7.1 Надземная прокладка трубопроводов или их отдельных участков допускается в пустынных и горных районах, болотистых местностях, районах горных выработок, оползней и на неустойчивых грунтах, а также на переходах через естественные и искусственные препятствия с учетом требований [п. 1.1.](#)

В каждом конкретном случае надземная прокладка трубопроводов должна быть обоснована технико-экономическими расчетами, подтверждающими экономическую эффективность, техническую целесообразность и надежность трубопровода.

7.2 При надземной прокладке трубопроводов или их отдельных участков следует предусматривать проектные решения по компенсации продольных перемещений. При любых способах компенсации продольных перемещений трубопроводов следует применять отводы, допускающие проход поршня для очистки полости трубопровода и разделительной головки (для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов). Прямолинейные балочные переходы допускается проектировать без компенсации продольных перемещений трубопроводов и учетом требований [разд. 8.](#)

7.3 При прокладке трубопроводов и их переходов через естественные и искусственные препятствия следует использовать несущую способность самого трубопровода. В отдельных случаях при соответствующем обосновании в проекте допускается предусматривать для подсадки трубопроводов специальные мосты.

Величины пролетов трубопровода следует назначать в зависимости от принятой схемы и конструкции перехода в соответствии с требованиями [разд.8](#).

7.4 В местах установки на трубопроводе арматуры необходимо предусматривать стационарные площадки для ее обслуживания. Площадки должны быть негорючими и иметь конструкцию, исключающую скопление на них мусора и снега.

На начальном и конечном участках перехода трубопровода от подземной прокладки необходимо предусматривать постоянные ограждения из металлической сетки высотой не менее 2,2 м.

7.5 При проектировании надземных переходов необходимо учитывать продольные перемещения трубопроводов в местах их выхода из грунта. Для уменьшения величины продольных перемещений в местах выхода трубопроводов из грунта допускается применение подземных компенсирующих устройств или устройство поворотов вблизи перехода (компенсатора-упора) с целью восприятия продольных перемещению подземного трубопровода на участке, примыкающем к переходу.

В балочных системах трубопроводов в местах их выхода из грунта опоры допускается не предусматривать. В местах выхода трубопровода из слабосвязанных грунтов следует предусматривать мероприятия по обеспечению проектного положения (искусственное упрочнение грунта, укладку железобетонных плит и др.).

7.6 Опоры балочных систем трубопроводов следует проектировать из негорючих материалов. При проектировании надземных трубопроводов следует предусматривать электроизоляцию трубопровода от опор.

7.7 Высоту от уровня земли или верха покрытия дорог до низа трубы следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89-80, но не менее 0,5 м от уровня земли.

При проектировании трубопроводов для районов массового перегона животных или их естественной миграции минимальные расстояния от уровня земли до трубопроводов следует принимать по согласованию с заинтересованными организациями.

7.8 При прокладке трубопроводов через препятствия, в том числе овраги и балки, расстояние от низа трубы или пролетного строения следует принимать:

при пересечении оврагов и балок - не менее 0,5 м до уровня воды при 5%-ной обеспеченности;

при пресечении судоходных рек - не менее величины, установленной нормами проектирования подмостовых габаритов на судоходных реках и основными требованиями к расположению мостов.

Возвышение низа трубы или пролетных строений при наличии на несудоходных реках заломов или корчехода устанавливается особо в каждом конкретном случае, но должно быть не менее 1 м над горизонтом высоких вод (по году 1%-ной обеспеченности).

7.8 При прокладке трубопроводов через железные дороги общей сети расстояние от низа трубы или пролетного строения до головки рельсов следует принимать в соответствии с требованиями габарита "С" по ГОСТ 9238-85.

Расстояние в плане от крайней опоры надземного трубопровода должно быть, м, не менее: .

до подошвы откоса насыпи- 5;

до бровки откоса выемки- 3;

до крайнего рельса железной дороги - 10.

7.10 В местах надземных переходов трубопроводов через ручьи, овраги и другие препятствия следует предусматривать конструктивные решения, обеспечивающие надежную защиту от тепловых и механических воздействий соседних трубопроводов при возможном разрыве на одном из них.

8. РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

[Расчетные характеристики материалов](#)

[Нагрузки и воздействия](#)

[Определение толщины стенки трубопроводов проверка прочности и устойчивости подземных и наземных \(в насыпи\)](#)

[Проверка прочности устойчивости надземных трубопроводов](#)

[Компенсаторы](#)

[Особенности расчета трубопроводов, прокладываемых в сейсмических районах](#)

[Соединительные детали трубопроводов](#)

8.1 Расчетные схемы и метод расчета трубопроводов необходимо выбирать с учетом использования ЭВМ.

Расчетные характеристики материалов

8.2 Нормативные сопротивления по растяжению (сжатию) металла труб и сварных соединений R_1^H и R_2^H следует принимать равными, соответственно, минимальным значениям временного сопротивления и предела текучести, принимаемым по государственным стандартам и техническим условиям на трубы.

8.3 Расчетные сопротивления растяжению (сжатию) R_1 и R_2 следует определять по формулам:

$$R_1 = \frac{R_1^H m}{K_1 K_H}; \quad (4)$$

$$R_2 = \frac{R_2^H m}{K_2 K_H}. \quad (5)$$

где: m - коэффициент условий работы трубопровода, принимаемый по [табл. 1](#);

K_1, K_2 - коэффициенты надежности по материалу, соответственно, по [табл. 8](#) и [9](#);

K_H - коэффициент надежности по назначению трубопровода, принимаемый по [табл. 10](#).

Таблица 8

Характеристика труб	Значение коэффициенты надежности по материалу K ₁
1. Сварные из малоперлитной и бейнитной стали контролируемой прокатки и термически упрочненные трубы, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, с минусовым допуском по толщине стенки не более 5% и прошедшие 100%-ный контроль на оплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами	1,34
2. Сварные из нормализованной термически упрочненной стали и стали контролируемой прокатки, изготовленные двухсторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву и прошедшие 100%-ный контроль сварных соединений неразрушающими методами. Бесшовные из катаной или ковальной заготовки, прошедшие 100%-ной контроль неразрушающими методами	1,40
3. Сварные из нормализованной и горячекатаной низколегированной стали, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой и прошедшие 100%-ный контроль сварных соединений неразрушающими методами	1,47
4. Сварные из горячекатаной низколегированной или углеродистой стали, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой или токами высокой частоты. Остальные бесшовные трубы	1,55

Примечание. Допускается применять коэффициенты 1,34 вместо 1,40; 1,4 вместо 1,47 и 1,47 вместо 1,55 для труб, изготовленных двухслойной сваркой под флюсом или электросваркой токами высокой частоты со стенками толщиной не более 12 мм при использовании специальной технологии производства, позволяющей получить качество труб, соответствующее данному коэффициенту K₁,

Таблица 9

Характеристика труб	Значение коэффициента надежности по материалу K ₂
Бесшовные из малоуглеродистых сталей	1,10
Прямошовные и спиральношовные сварные из малоуглеродистой стали и низколегированной стали с отношением $R_2^H / R_1^H \leq 0,8$	1,15
Сварные из высокопрочной стали с отношением $R_2^H / R_1^H > 0,8$	1,20

Таблица 10

Условный диаметр трубопровода, мм	Значение коэффициента надежности по назначению трубопровода K_n			
	Для газопроводов и зависимости от внутреннего давления P			для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	$P \leq 5,4$ МПа $P \leq 55$ кгс/кв.см.	$5,4 < p \leq 7,4$ МПа $55 < p \leq 75$ кгс/кв.см	$7,4 < p \leq 9,8$ МПа $75 < p < 100$ кгс/кв.см	
500 и менее	1,00	1,00	1,00	1,00
600-1000	1,00	1,00	1,00	1,00
1200	1,05	1,05	1,10	1,05
1400	1,05	1,10	1,15	-

Таблица 11

Физическая характеристика и обозначение стали	Величина и размерность
Плотность	7850 кг/ куб.м
Модуль упругости E_0	206000 МПа (2100000 кгс/кв.см)
Коэффициент линейного расширения β	0,000012 град ⁻¹
Коэффициент поперечной деформации Пуассона в стадии работы металла:	
упругой m_0	0,3
пластической m	по п.8.25

8.5 Значения характеристик грунтов следует принимать по данным инженерных изысканий с учетом прогнозирования их свойств в процессе эксплуатации.

Нагрузки и воздействия

8.6 Расчетные нагрузки, воздействия и их сочетания должны приниматься в соответствии с требованиями [КМК 2.01.07-96](#). При расчете трубопроводов следует учитывать нагрузки и воздействия, возникающие при их сооружении, испытании и эксплуатации. Коэффициенты надежности по нагрузке надлежит принимать по [табл.12](#). Допускается принимать коэффициент надежности по внутреннему давлению менее указанного в [табл.12](#) при соответствующем обосновании, исходя из условий эксплуатации трубопровода.

8.7 Рабочее (нормативное) давление наибольшее избыточное давление, при котором заданный режим эксплуатации трубопровода.

При определении рабочего давления для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов должна учитываться технологическая схема транспортирования продукта. При этом принятое рабочее давление не должно быть ниже упругости паров транспортируемого продукта при максимальной расчетной температуре для данного участка трубопровода.

8.8 Нормативный вес транспортируемого газа в 1м трубопровода $q_{газ}$, Н/м, следует определять по формуле

$$q_{\text{газ}} = 0,215 P_{\text{газ}} \rho_{\text{газ}} g \frac{P_a D_{\text{вн}}^2}{zT}, \quad (6)$$

где: $P_{\text{газ}}$ - плотность газа, кг/куб.м (при 0°С и 1013 гПа);

g - ускорение свободного падения, = 9,81м/кв.с.);

P_a - абсолютное давление газа в газопроводе, МПа;

$D_{\text{вн}}$ - внутренний диаметр трубы, см;

z - коэффициент сжимаемости газа;

T - абсолютная температура, К ($T=273+t$, где t - температура газа °С).

Для природного газа допускается принимать

$$q_{\text{газ}} = 10^{-2} p D_{\text{вн}}^2, \quad (7)$$

где: p - рабочее (нормативное) давление ПМа;

$D_{\text{вн}}$ - обозначение то же, что в [формуле \(6\)](#).

Вес транспортируемой нефти (нефтепродукта) в 1м трубопровода $q_{\text{прод}}$, Н/м, следует определять по формуле

$$q_{\text{прод}} = 10^{-4} \rho_n g \frac{\pi D_{\text{вн}}^2}{4}, \quad (8)$$

где: ρ_n - плотность транспортируемой нефти или нефтепродукта, кг/ куб.м;

g, D -обозначения те же, что в [формуле \(6\)](#).

8.9 Нормативную нагрузку от обледенения 1м трубы $q_{\text{лед}}$, Н/м, следует определять по формуле

$$q_{\text{лед}} = 0,17 \epsilon D_n \quad (9)$$

где: ϵ - толщина слоя гололеда, мм, принимаемая согласно [КМК 2.01.07-96](#);

D_n - наружный диаметр трубы, см.

Таблица 12

Характер нагрузки и воздействия	Нагрузка и воздействие	Способ прокладки трубопровода		Коэффициент надежности по нагрузке
		подземный, наземный (в насыпи)	надземный	
Постоянные	Масса (собственный вес) трубопровода и устройств	+	+	1,10(0,95)
	Воздействие предварительного напряжения трубопровода (упругий изгиб и др.)	+	+	1,00(0,90)
	Давление (вес) грунта	+	-	1,20(0,80)
	Гидростатическое давление воды	+	-	1,00
Временные длительные	Внутреннее давление для газопроводов	+	+	1,10
	Внутреннее давление для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром 700-1200мм с промежуточными НПС без подключения	+	+	1,15

	емкостей			
	Внутреннее давление для нефтепроводов диаметром 700-1200мм без промежуточных НПС, работающих постоянно только с подключенной емкостью, а также для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром менее 700мм	+	+	1,10
	Масса продукта или воды	+	+	1,00(0,95)
	Температура воздействия	+	+	1,00
	Воздействия неравномерных деформаций грунта, не сопровождающиеся изменением его структуры	+	+	1,50
Кратковременные	Снеговая нагрузка	-	+	1,40
	Ветровая нагрузка	-	+	1,20
	Гололедная нагрузка	-	+	1,30
	Нагрузка, вызываемая морозным растрескиванием грунта	+	-	1,20
	Нагрузки и воздействия, возникающие при пропуске очистных устройств	+	+	1,20
	Нагрузки и воздействия, возникающие при испытании трубопроводов	+	+	1,00
	Воздействие селевых потоков и оползней	+	+	1,00
Особые	Воздействие деформаций земной поверхности в районах горных выработок и карстовых районах	+	+	1,00
	Воздействие деформаций грунта, сопровождающихся изменением его структуры (например, деформация присадочных грунтов при замачивании)	+	+	1,00
	Воздействия, вызываемые развитием солифлюкционных и термокарстовых процессов	+	-	1,05

Примечания:

1 Знак “+” означает, что нагрузки и воздействия учитываются, знак“-”- не учитываются.

2 Значения коэффициентов надежности по нагрузке, указанные в скобках, должны приниматься при расчете трубопроводов на продольную устойчивость и устойчивость положения, а также в других случаях, когда уменьшение нагрузки ухудшает условия работы конструкции.

3. Плотность воды следует принимать с учетом засоленности и наличия в ней взвешенных частиц.

4 Когда по условиям испытания, ремонта или эксплуатации возможно в газопроводах полное или частичное заполнение внутренней полости водой или конденсатом, а в нефтепроводах и нефтепродуктопроводах - попадание воздуха или опорожнение трубопровода, - необходимо учитывать нагрузки от веса продукта.

5 Для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром 700мм и более на всех промежуточных нефтеперекачивающих насосных станциях, работающих без подключения емкостей, следует устанавливать устройства по защите линейной части трубопроводов от воздействия переходных процессов.

8.10 Нормативную снеговую нагрузку P_c^H , Н/кв.м., на горизонтальную проекцию конструкции надземного трубопровода к примыкающего эксплуатационного мостика следует определять согласно [КМК 2.01.07-96](#).

При этом для одиночно прокладываемого трубопровода коэффициент перехода от веса снегового покрова на единицу поверхности земли к снеговой нагрузке на единицу поверхности трубопровода S_k принимается равным 0,4.

8.11 Нормативный температурный перепад в металле стенок труб следует принимать

равным разнице между максимально возможной температурой стенок в процесс эксплуатации и наименьшей или наибольшей температурой, при которой фиксируется расчетная схема трубопровода (свариваются захлесты, привариваются компенсаторы, производится засыпка трубопровода и т.п., т.е. фиксируется статически неопределимая система). При этом допустимый температурный перепад для расчета балластировки и температуры замыкания должен определяться отдельно для участков I, II, III, IV категорий.

8.12 Максимальную или минимальную температуру стенок труб в процессе эксплуатации трубопровода следует определять в зависимости от температуры транспортируемого продукта, грунта, наружного воздуха, а также скорости ветра, радиации и теплового взаимодействия трубопровода с окружающей средой.

Принятые в расчете максимальная и минимальная температуры, при которых фиксируется расчетная схема трубопровода, максимально и минимально допустимая температура продукта на выходе из КС и НПС должны указываться в проекте.

8.13 При расчете газопровода, нефтепровода и нефтепродуктопровода на прочность, устойчивость и выборе типа изоляции следует учитывать температуру газа, нефтепродуктов, поступающих в трубопровод, и ее изменение по длине трубопровода в процессе транспортировки продукта.

8.14 Выталкивающая сила воды q^B , Н/м, приходящаяся на единицу длины полностью погруженного в воду трубопровода при отсутствии течения воды, определяется по формуле

$$q_B = \frac{\pi}{4} D_{н.и}^2 \gamma_{гв} g; \quad (10)$$

где: $D_{н.и}$ - наружный диаметр трубы с учетом изоляционного покрытия и футеровки, м;

$\gamma_{гв}$ - плотность воды с учетом растворенных в ней солей, кг/куб.м.;

g - обозначение то же, что в [формуле \(6\)](#)

Примечание. При проектировании трубопроводов на участках переходов, сложенных грунтами, которые могут перейти в жидко- пластическое состояние, и при определении выталкивающей силы следует вместо воды принимать плотность разжиженного грунта, определяемую по данным изысканий.

8.15 Нормативную ветровую нагрузку на 1м трубопровода $q_{вет}$, Н/м, для одиночной трубы перпендикулярно ее осевой вертикальной плоскости следует определять по формуле

$$q_{вет} = (q_k^c + q_k^d) D_{н.и} \quad (11)$$

где:

q_k^c - нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки, Н/ кв. м., определяемое согласно [КМК 2.01.07-96](#) как для сооружений с равномерно распределенной массой и постоянной жесткостью;

q_k^d - нормативное значение динамической составляющей ветровой нагрузки, Н/кв.м, определяемое согласно [КМК 2.01.07-96](#) как для сооружений с равномерно распределенной массой и постоянной жесткостью;

$D_{н.и}$ - обозначение то же, что в [формуле\(10\)](#) .

8.16 Нагрузки и воздействия, связанные с осадками и пучениями грунта, оползнями, перемещением опор и т. д. должны определяться на основании анализа грунтовых условий и их возможного изменения в процессе строительства и эксплуатации трубопровода.

8.17 Обязочные трубопроводы КС и НПС следует дополнительно рассчитывать на динамические нагрузки от пульсации давления, а для надземных трубопроводов, подвергающихся очистке полости, следует дополнительно производить расчет на динамические воздействия от поршней и других очистных устройств.

8.18 Для трубопроводов, прокладываемых в сейсмических районах, интенсивность возможных землетрясений для различных участков трубопроводов определяется согласно [КМК 2.01.03-96](#), по картам сейсмического районирования и списку населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах, с учетом данных сейсмомикрорайонирования.

8.19 При проведении сейсмического микрорайонирования необходимо уточнить данные о тектонике района вдоль всего опасного участка трассы в коридоре, границы которого отстоят от трубопровода не менее, чем на 15 км.

8.20 Расчетная интенсивность землетрясения для наземных и надземных трубопроводов назначается согласно [КМК 2.01.03-96](#).

Расчетная сейсмичность подземных магистральных трубопроводов и параметры сейсмических колебаний грунта назначаются без учета заглубления трубопровода как для сооружений, расположенных на поверхности земли.

8.21 При назначении расчетной интенсивности землетрясения для участков трубопровода необходимо учитывать помимо сейсмичности площадки строительства степень ответственности трубопровода, устанавливаемую введением в расчет к коэффициенту надежности по нагрузке коэффициента K_0 , принимаемого в соответствии с [п.8.59](#), в зависимости от характеристики трубопровода.

Определение толщины стенки трубопроводов

8.22 Расчетную толщину стенки трубопровода δ , см, следует определять по формуле

$$\delta = \frac{npD_H}{2(R_1 + np)} \quad (12)$$

При наличии продольных осевых сжимающих напряжений толщину стенки следует определять из условия

$$\delta = \frac{npD_H}{2(R_1\psi_1 + np)}, \quad (13)$$

где: n - коэффициент надежности по нагрузке внутреннему рабочему давлению в трубопроводе, принимаемый по [табл. 12](#);

p - обозначение то же, что в [формуле \(7\)](#);

D_H - наружный диаметр трубы, см;

R_1 - обозначение то же, что в [формуле \(4\)](#);

ψ_1 - коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние труб, определяемый по формуле

$$\psi_1 = \sqrt{1 - 0,75 \left[\frac{|\sigma_{np,N}|}{R_1} \right]^2} - 0,5 \frac{|\sigma_{np,N}|}{R_1}, \quad (14)$$

где $\sigma_{np,N}$ - продольные осевое сжимающее напряжение, МПа, определяемое от расчетных нагрузок и воздействий с учетом упруго-пластической работы металла труб, в зависимости от принятых конструктивных решений.

Толщину стенки труб, определенную по [формулам \(12\) и \(13\)](#), следует принимать не менее $I / 140 D_H$, но не менее 3мм для труб 200мм и менее, и не менее 4мм - для труб условным диаметром свыше 200мм.

При этом толщина стенки должна удовлетворять условию (66), чтобы величина давления, определяемая [п.13.16](#) была бы не менее величины рабочего (нормативного) давления.

Увеличение толщины стенки при наличии продольных осевых сжимающих напряжений по сравнению с величиной, полученной по [формуле \(12\)](#), должно быть обоснованно технико-экономическим расчетом, учитывающим конструктивные решения и температуру транспортируемого продукта.

Полученное расчетное значение толщины стенки трубы округляется до ближайшего значения, предусмотренного государственными стандартами или техническими условиями. При этом минусовый допуск на толщину стенки труб не учитывается.

Проверка прочности и устойчивости подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов

8.23 Подземные и наземные (в насыпи) трубопроводы следует проверять на прочность, деформативность и общую устойчивость в продольном направлении и против всплытия.

8.24 Проверку на прочность подземных (в насыпи) трубопроводов в продольном направлении следует производить из условия

$$|\sigma_{np,N}| \leq \psi_2 R_1, \quad (15)$$

де: $\sigma_{np,N}$ - продольное осевое напряжение от расчетных нагрузок и воздействий, МПа, определяемое согласно [п. 8.25](#);

ψ_2 - коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб, при растягивающих осевых продольных напряжениях ($\sigma_{np,N} \geq 0$), принимаемый равным единице, при сжимающих ($\sigma_{np,N} < 0$), определяемый по формуле

$$\psi_2 = \sqrt{1 - 0,75 \left[\frac{\sigma_{кш}}{R_1} \right]^2} - 0,5 \frac{\sigma_{кш}}{R_1}, \quad (16)$$

где: R_1 - обозначение то же, что в [формуле \(4\)](#);

$\sigma_{кш}$ - кольцевые напряжения от расчетного внутреннего давления, МПа, определяемые по формуле

$$\sigma_{кш} = \frac{np D_{BH}}{2\delta_H}, \quad (17)$$

где: ν - обозначение то же, что в [формуле \(12\)](#);

r - обозначение то же, что в [формуле \(7\)](#);

$D_{вн}$ - обозначение то же, что в [формуле \(6\)](#);

u_n - номинальная толщина стенки трубы, см.

8.25 Продольные осевые напряжения $\sigma_{пр,N}$, МПа, определяются от расчетных нагрузок и воздействий с учетом упруго-пластической работы металла. Расчетная схема должна отражать условия работы трубопровода и взаимодействие его с грунтом.

В частности, для прямолинейных и упругоизогнутых участков подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов при отсутствии продольных и поперечных перемещений, просадок и пучения грунта продольные осевые напряжения определяются по формуле

$$\sigma_{пр,N} = -\alpha E \Delta t + \mu \frac{\nu r D_{вн}}{2 \delta_H}, \quad (18)$$

где:

$$E = \frac{\sigma_i / \epsilon_i}{1 + \frac{1 - 2\mu_0}{3E_0} \cdot \frac{\sigma_i}{\epsilon_i}}, \quad (19)$$

$$\mu = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1 - 2\mu_0}{3E_0} \cdot \frac{\sigma_i}{\epsilon_i}}{1 + \frac{1 - 2\mu_0}{3E_0} \cdot \frac{\sigma_i}{\epsilon_i}}, \quad (20)$$

α - коэффициент линейного расширения металла трубы, град⁻¹;

E - переменный параметр упругости (модуль Юнга), МПа;

Δt - расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при нагревании, °С;

ν - переменный коэффициент поперечной деформации стели (коэффициент Пуассона);

r - обозначение то же, что в [формуле \(12\)](#);

r - обозначение то же, что в [формуле \(7\)](#);

$D_{вн}$ - обозначение то же, что в [формуле \(6\)](#);

δ_H - обозначение то же, что в [формуле \(17\)](#);

σ_i - интенсивность напряжений, определяемая через главные напряжения; для данного частного случая по формуле

$$\sigma_i = \sqrt{\sigma_{кц}^2 - \sigma_{пр,N} \sigma_{кц} + \sigma_{пр,N}^2}, \quad (21)$$

ϵ_i - интенсивность деформаций, определяемая по интенсивности напряжений в соответствии с диаграммой деформирования, рассчитываемой по нормированной диаграмме растяжения $\sigma-\epsilon$ по формулам

$$\sigma_i = \sigma \quad (22)$$

$$\epsilon_i = \epsilon - \frac{1 - 2\mu_0}{3E_0} \sigma, \quad (23)$$

μ_0 - коэффициент поперечной деформации в упругой области;
 E_0 - модуль упругости, МПа.

Абсолютное значение максимального положительного $\Delta t(+)$ или отрицательного $\Delta t(-)$ температурного перепада, при котором толщина стенки определяется только из условия восприятия внутреннего давления по [формуле \(12\)](#), определяются для рассматриваемого частного случая соответственно по формулам:

$$\Delta t_{(+)} = \frac{\mu R_i}{\alpha E}; \Delta t_{(-)} = \frac{R_i(1 - \mu)}{\alpha E}; \quad (24)$$

Для трубопроводов, прокладываемых в районах горных выработок, дополнительные продольные осевые растягивающие напряжен $\sigma_{\text{ПР}N}^r$, МПа, вызываемые горизонтальными деформациями грунта от горных выработок, определяются по формуле

$$\sigma_{\text{ПР}N}^r = 1,57 \frac{E_0 \lambda_0}{l_m}; \quad (25)$$

где: E_0 - обозначение то же, что в [формуле \(19\)](#);

λ_0 - максимальные перемещения трубопровода на участке, вызываемые сдвижением грунта, см, определяются по формуле

$$\lambda_0 = \frac{1}{2} \left[\psi - \sqrt{\psi^2 - 3,75 \frac{\tau_{\text{нр} \text{зр}} l^2}{E_0 \delta_H} \Phi_1 \xi_0} \right], \quad (26)$$

l_m - длина участка деформации трубопровода с учетом его работы за пределами мульды сдвижения, см;

$$\psi = \xi_0 + 0,2U_{\text{макс}} + \frac{\tau_{\text{нр} \text{зр}} l^2}{E_0 \delta_H} \Phi_1, \quad (27)$$

$\Phi_{\text{пр.гр}}$ - предельное сопротивление грунта продольным перемещениям трубопровода, МПа;

l - длина участка однозначных деформаций земной поверхности в полумульде сдвижения, пересекаемого трубопроводом, см;

$$\Phi_1 = 0,9 - 0,65 \sin(l/l_m - 0,5), \quad (28)$$

ξ_0 - максимальное сдвижение земной поверхности в полумульде, пересекаемой трубопроводом, см;

δ_H - обозначение то же, что в [формуле \(17\)](#)

$U_{\text{макс}}$ - перемещение, соответствующее наступлению предельного значения $\Phi_{\text{пр.гр}}$, см;

8.26 Для предотвращения недопустимых пластических деформаций подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов проверку необходимо производить по условиям:

$$|\sigma_{np}^H| \leq \psi_3 \frac{m}{0,9k_H} R_2^H; \quad (29)$$

$$\sigma_{кц}^H \leq \frac{m}{0,9k_H} R_2^H, \quad (30)$$

где: σ_{np}^H - максимальные (фибровые) суммарные продольные напряжения в трубопроводе от нормативных нагрузок и воздействий, определяемые согласно [п.8.27](#), МПа;

ψ - коэффициент, учитывающий напряженное состояние металла труб; при растягивающих продольных напряженных ($\sigma_{np}^H \geq 0$), принимаемый равным единице при сжимающих ($\sigma_{np}^H < 0$) определяемый по формуле

$$\psi_3 = \sqrt{1 - 0,75 \left[\frac{\sigma_{кц}^H}{\frac{m}{0,9k_H} R_2^H} \right]^2} - 0,5 \frac{\sigma_{кц}^H}{\frac{m}{0,9k_H} R_2^H}; \quad (31)$$

m , R_2^H , k_H - обозначения то же, что в [формуле \(5\)](#);

$\sigma_{кц}^H$ - кольцевые напряжения от нормативного (рабочего) давления, МПа, определяемые по формуле

$$\sigma_{кц}^H = \frac{pD_{вн}}{2\delta_H}; \quad (32)$$

p - обозначение то же, что в [формуле \(7\)](#);

$D_{вн}$ - обозначение то же, что в [формуле \(6\)](#);

δ_H - обозначение то же, что в [формуле \(17\)](#).

8.27 Максимальные суммарные продольные напряжения σ_{np}^H , МПа, определяются от всех (с учетом их сочетания) нормативных нагрузок и воздействий с учетом поперечных и продольных перемещений трубопровода в соответствии с правилами строительной механики. При определении жесткости и напряженного состояния отвода следует учитывать условия его сопряжения с трубой и влияние внутреннего давления.

В частности, для прямолинейных и упругоизогнутых участков трубопроводов, при отсутствии продольных и поперечных перемещений трубопровода, просадок и пучения грунта, максимальные суммарные продольные напряжения от нормативных нагрузок и воздействий внутреннего давления, температурного перепада и упругого изгиба σ_{np}^H , МПа, определяются по формуле

$$\sigma_{np}^H = \mu \sigma_{кц}^H - \alpha E \Delta t \pm \frac{E D_H}{2p}, \quad (33)$$

где: μ , α - обозначение то же, что в [формуле \(18\)](#);

Е, Дт, $\sigma_{кш}^H$ - обозначение то же, что в [формуле \(30\)](#);
 Дн - обозначение то же, что в [формуле \(12\)](#);
 р- минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода, см.

8.28 Проверку общей устойчивости трубопровода в продольном направлении в плоскости наименьшей жесткости системы следует производить из условия

$$S \leq mN_{кр}; \quad (34)$$

где: S- эквивалентное продольное осевое усилие в сечении трубопровода, Н, определяемое согласно [п.8.29](#);

m- обозначение то же, что в [формуле \(4\)](#);

$N_{кр}$ - продольное критическое усилие, Н, при котором наступает потеря продольной устойчивости трубопровода;

$N_{кр}$ - следует определять согласно правилам строительной механики с учетом принятого конструктивного решения и начального искривления трубопровода, в зависимости от глубины его заложения, физико-механических характеристик грунта, наличия балласта, закрепляющих устройств с учетом их податливости. На обводненных участках следует учитывать гидростатическое воздействие воды.

Продольную устойчивость следует проверять для криволинейных участков в плоскости изгиба трубопровода. Продольную устойчивость на прямолинейных участках подземных участков следует проверять в вертикальной плоскости с радиусом начальной кривизны 5000м.

8.29 Эквивалентное продольное осевое усилие в сечении трубопровода следует определять от расчетных нагрузок и воздействий с учетом продольных перемещений трубопровода в соответствии с правилами строительной механики.

В частности, для прямолинейных участков трубопровода и участков, выполненных упругим изгибом, при отсутствии комплексации продольных перемещений, просадок и пучения грунта эквивалентное продольное осевое усилие в сечении трубопровода, S, Н, определяется по формуле

$$S = 100[(0,5 - \mu)\sigma_{кш} + \alpha E \Delta t] F; \quad (35)$$

где: Е, Дт, м, б -обозначения то же, что в [формуле \(18\)](#);

$\sigma_{кш}$ - обозначение то же, что в [формуле \(17\)](#);

F- площадь поперечного сечения трубы, кв.см.

8.30 Устойчивость положения (против всплытия) трубопроводов, прокладываемых на обводненных участках трассы, следует проверять для отдельных (в зависимости от условий строительства) участков по условию

$$Q_{акт} \leq \frac{1}{k_{Н.В}} Q_{пас}; \quad (36)$$

где $Q_{акт}$ - суммарная расчетная нагрузка на трубопровод, действующая вверх, включая упругий отпор при прокладке свободным изгибом, Н;

$Q_{пас}$ - суммарная расчетная нагрузка, действующая вниз (включая массу-собственный вес), Н;

$k_{Н.В}$ - коэффициент надежности устойчивости положения трубопровода против всплытия, принимаемый равным для участков перехода:

- через поймы, водоемы при отсутствии течения, обводненные и заливаемые участки в пределах ГВВ 1%-ной обеспеченности 1,05
- русловых через реки шириной до 200м по среднему меженному уровню, включая прибрежные участки в границах производства подводно-технических работ 1,10
- через реки и водохранилища шириной свыше 200м, а также горные реки 1,15
- нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, для которых возможно их опорожнение и замещение продукта воздухом 1,03

В частном случае при укладке трубопровода свободным изгибом при равномерной балластировке по длине величина нормативной интенсивности балластировки - вес на воздухе $q_{бал}^*$ Н/м, определяется из условия

$$q_{бал}^* = \frac{1}{n_б} (k_{н.в} q_в + q_{изг} - q_{тр} - q_{дон}) \frac{\gamma_б}{\gamma_б - \gamma_в k_{н.в}}; \quad (37)$$

где: $n_б$ - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый равным:

0,9 - для железобетонных грузов;

1,0 - для чугунных грузов;

$q_в$ - расчетная выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод, Н/м;

$k_{н.в}$ - обозначение то же, что в [формуле \(36\)](#);

$q_{изг}$ - расчетная интенсивность нагрузки от упругого отпора при свободном изгибе трубопровода, Н/м, определяемая по формулам:

$$q_{изг} = \frac{8E_0 J}{9\beta^2 p^3} 10^4 \quad (\text{для выпуклых кривых}); \quad (38)$$

$$q_{изг} = \frac{32E_0 J}{9\beta^2 p^3} 10^4 \quad (\text{для вогнутых кривых}), \quad (39)$$

$q_{тр}$ - расчетная нагрузка от массы трубы, Н/м;

$q_{дон}$ - расчетная нагрузка от веса продукта, Н/м, которая учитывается при расчете газопроводов и при расчете нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, если в процессе их эксплуатации невозможно опорожнение и замещение продукта воздухом;

$g_б$ - нормативная объемная масса материала пригрузки, кг/ куб.м.;

$g_в$ - плотность воды, принимаемая по данным изыскания (см. [п.8.14](#)), кг/ куб.м.:

В [формулах \(38\) - \(39\)](#) :

E_0 - обозначение то же, что в [формуле \(19\)](#);

J - момент инерции сечения трубопровода на рассматриваемом участке, см⁴ ;

V - угол поворота оси трубопровода, рад;

p - обозначения то же, что в [формуле \(33\)](#)

8.31 Вес засыпки трубопроводов на русловых участках переходов через реки и водохранилища не учитывается. При расчете устойчивость положения нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, прокладываемых на обводненных участках, удерживающая способность грунта учитывается.

При проверке продольной устойчивости трубопровода как сжатого стержня допускается учитывать вес грунта засыпки толщиной 1,0м при обязательном соблюдении требований [п.6.6](#) в части заглубления трубопровода в дно не менее 1м.

8.32 Расчетная несущая способность анкерного устройства, $B_{\text{анк}}$, H , определяется по формуле

$$B_{\text{анк}} = z m_{\text{анк}} p_{\text{анк}}, \quad (40)$$

где: z - количество анкеров в одном анкерном устройстве;
 $m_{\text{анк}}$ - коэффициент условий работы анкерного устройства, принимаемый равным 1,0 при $z = 1$ или при $z \geq 2$ и $D_H/D_{\text{анк}} \geq 3$, а при $z \geq 2$ и $1 \leq D_H/D_{\text{анк}} \leq 3$.

$$m_{\text{анк}} = 0,25 \left[1 + \frac{D_H}{D_{\text{анк}}} \right];$$

$R_{\text{анк}}$ - расчетная несущая способность анкера, H , из условия несущей способности грунта основания, определяемая из условия

$$R_{\text{анк}} = \frac{\Phi_{\text{анк}}}{k_H}; \quad (41)$$

D_H - обозначение то же, что в [формуле \(12\)](#);

$D_{\text{анк}}$ - максимальный линейный размер габарита проекции одного анкера на горизонтальную плоскость, см;

$\Phi_{\text{анк}}$ - несущая способность анкера, H , определяемая расчетом или по результатам полевых испытаний согласно [КМК 2.02.03-98](#);

k_H - коэффициент надежности анкера, принимаемый равным 1,4 (если несущая способность анкера определена расчетом) или 1,25 (если несущая способность анкера определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой).

Проверка прочности и устойчивости надземных трубопроводов

8.33 Надземные (открытые) трубопроводы следует проверить на прочность, продольную устойчивость и выносливость (колебания в ветровом потоке).

8.34 Проверку на прочность надземных трубопроводов, за исключением случаев, регламентированных [п.8.35](#), следует производить из условия

$$|\sigma_{\text{пр}}| \leq \psi_4 R_2; \quad (42)$$

где: $\sigma_{\text{пр}}$ - максимальные продольные напряжения в трубопроводе от расчетных нагрузок и воздействий, МПа, определяемые согласно [п.8.36](#);

ψ_4 - коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб; при растягивающих продольных напряжениях ($\sigma_{\text{пр}} \geq 0$) принимаемый равным единице, при сжимающих ($\sigma_{\text{пр}} < 0$) определяемый по формуле (с учетом примечания к [п.8.35](#));

$$\psi_4 = \sqrt{1 - 0,75 \left[\frac{\sigma_{\text{кш}}}{R_2} \right]^2} - 0,5 \frac{\sigma_{\text{кш}}}{R_2}; \quad (43)$$

R_2 - расчетное сопротивление, МПа, определяемое по [формуле \(5\)](#). При расчете на

выносливость (динамическое воздействие ветра) величина R_2 понижается умножением на коэффициент n , определяемый согласно [КМК 2.03.05-97](#);

$u_{кц}$ - обозначение то же, что в [формуле \(17\)](#).

8.35 Расчет многопролетных балочных систем надземной прокладки при отсутствии резонансных колебаний трубопровода в ветровом потоке, а также однопролетных прямолинейных переходов без компенсации продольных деформаций допускается производить с соблюдением следующих условий:

от расчетных нагрузок и воздействий

$$|\sigma_{np,N}| \leq \psi_4 R_2; \quad (44)$$

$$|\sigma_{np,M}| \leq 0,635 R_2 (1 + \psi_4) \sin \frac{(\sigma_{np,N} + \psi_4 R_2) \pi}{(1 + \psi_4) R_2} \quad (45)$$

От нормативных нагрузок и воздействий

$$\sigma_{np}^H \leq \psi_3 \frac{m}{0,9 k_n} R_2^H; \quad (46)$$

где: $\sigma_{np,N}$ - продольные осевые напряжения, МПа, от расчетных нагрузок и воздействий (без учета изгибных напряжений) принимаются положительными при растяжении;

R_2 - обозначение то же, что в [формуле \(5\)](#);

$\sigma_{np,M}$ - абсолютная величина максимальных изгибных напряжений, МПа, от расчетных нагрузок и воздействий (без учета осевых напряжений);

ψ_3 - обозначение то же, что в [формуле \(31\)](#);

m , k_n - обозначение то же, что в [формуле \(4\)](#);

R_2^H - обозначение то же, что в [формуле \(5\)](#);

ψ_4 - обозначение то же, что в [формуле \(43\)](#).

Примечания:

1. Если расчетное сопротивление $R_2 > R_1$, то в [формулах \(42\) - \(43\)](#) вместо R_2 следует принимать R_1 .

2. Для подземных бескомпенсаторных переходов при расчете по [формулам \(42\), \(44\) и \(45\)](#) вместо ψ_1 принимать ψ_3 , определяемое по [формуле \(31\)](#).

8.36 Продольные усилия и изгибающие моменты в балочных, шпренгельных, висячих и арочных надземных трубопроводах следует определять в соответствии с общими правилами строительной механики. При этом трубопровод рассматривается как стержень (прямолинейный и криволинейный).

При наличии изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях расчет следует производить по их равнодействующей. В расчетах необходимо учитывать геометрическую нелинейность системы.

8.37 При определении продольных усилий и изгибающих моментов и надземных трубопроводах следует учитывать изменения расчетной схемы в зависимости от метода монтажа трубопровода. Изгибающие моменты в бескомпенсаторных переходах трубопроводов необходимо определять с учетом продольно-поперечного изгиба. Расчет надземных трубопроводов должен производиться с учетом перемещений трубопровода на примыкающих подземных участках трубопроводов.

8.38 Балочные системы надземных трубопроводов должны рассчитываться с учетом трения на опорах, при этом принимается меньшее или большее из возможных значений коэффициента трения в зависимости от того, что опаснее для данного расчетного случая.

8.39 Трубопроводы балочных, шпренгельных, арочных и висячих систем с воспринимаемым трубопроводом распором должны быть рассчитаны на продольную устойчивость в плоскости наименьшей жесткости системы.

8.40 При скоростях ветра, вызывающих колебание трубопровода с частотой, равной частоте собственных колебаний, необходимо производить поверочный расчет трубопроводов на резонанс.

Расчетные усилия и перемещения трубопровода при резонансе следует определять как геометрическую сумму резонансных усилий и перемещений, а также усилий и перемещений от других видов нагрузок и воздействий, включая расчетную ветровую нагрузку, соответствующую критическому скоростному напору.

8.41 Расчет оснований, фундаментов и самих опор следует производить по потере несущей способности (прочности и устойчивости положения) или непригодности к нормальной эксплуатации, связанной с разрушением их элементов или недопустимо с большими деформациями опор, опорных частей, элементов пролетных строений или трубопровода.

8.42 Опоры (включая основания и фундаменты) и опорные части следует рассчитывать на передаваемые трубопроводом и вспомогательными конструкциями вертикальные и горизонтальные (продольные и поперечные) усилия и изгибающие моменты, определяемые от расчетных нагрузок и воздействий в наиболее невыгодных их сочетаниях с учетом возможных смещений опор и горных частей в процессе эксплуатации.

При расчете опор следует учитывать глубину промерзания или оттаивания грунта, деформации грунта (пучение и просадка), а также возможные изменения свойств грунта (в пределах приятия нагрузок), в зависимости от времени года, температурного режима, крушения или обводнения участков, прилегающих к трассе, и других условиях.

8.43 Нагрузки на опоры, возникающие от воздействия ветра и от изменения трубопроводов под влиянием внутреннего давления и изменения температуры стенок труб, должны определяться в зависимости от принятой системы прокладки и компенсации продольных деформаций трубопроводов с учетом сопротивлений по перемещениям трубопровода на опорах.

На уклонах местности и на участках со слабонесущими грунтами следует принимать системы прокладок надземных трубопроводов с неподвижными опорами, испытывающими минимальные нагрузки, например, прокладку бейкой с неподвижными опорами, расположенными в вершинах звеньев по одну сторону от воздушной оси трассы.

8.44 Нагрузки на неподвижные (мертвые) опоры надземных балочных систем трубопроводов следует принимать равными сумме усилий, передающихся на опору от примыкающих участков трубопровода, если эти усилия направлены в одну сторону, и разности усилий, если эти усилия направлены в разные стороны. В последнем случае меньшая из нагрузок принимается с коэффициентом, равным 0,8.

8.45 Продольно подвижные и свободноподвижные опоры балочных надземных систем трубопроводов следует рассчитывать на совместное действие вертикальной нагрузки и горизонтальных сил или расчетных перемещений при неподвижном закреплении трубопроводов к опоре (когда его перемещение происходит за счет изгиба стойки). При определении горизонтальных усилий на неподвижные опоры необходимо принимать

максимальное значение коэффициента трения.

В прямолинейных балочных системах без компенсации продольных деформаций необходимо учитывать возможное отклонение трубопровода от прямой. Возникающее в результате этого расчетное горизонтальное усилие от воздействия температуры и внутреннего давления, действующее на промежуточную опору перпендикулярно оси трубопровода, следует принимать равным 0,01 величины максимального эквивалентного продольного усилия в трубопроводе.

8.46 При расчете опор арочных систем, анкерных опор, висячих и других систем следует производить расчет на возможность опрокидывания и сдвиг.

Компенсаторы

8.47 При расчете компенсаторов на воздействие продольных перемещений трубопроводов, возникающих от изменения температуры стенок труб, внутреннего давления и других нагрузок и воздействий, следует производить по условию

$$\sigma_{\text{колм}} + |\sigma_{\text{м}}| \leq R_2 - 0,5 \sigma_{\text{кц}}; \quad (47)$$

где: $\sigma_{\text{колм}}$ - расчетные продольные напряжения в компенсаторе от изменения длины трубопровода под действием внутреннего давления продукта и от изменения температуры стенок труб, МПа;

$\sigma_{\text{м}}$ - дополнительные продольные напряжения в компенсаторе от изгиба под действием поперечных и продольных нагрузок (усилий) в расчетном сечении компенсатора, МПа, определяемые согласно общим правилам строительной механики;

R_2 - обозначение то же, что в [формуле \(5\)](#);

$\sigma_{\text{кц}}$ - обозначение то же, что в [формуле \(17\)](#).

Примечание. При расчете компенсаторов на участках трубопроводов, работающих при мало изменяющемся температурном режиме (на линейной части газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов), допускается в [формуле \(47\)](#) вместо расчетного сопротивления R_2 принимать нормативное сопротивление R_2^H

8.48 Величина расчетных продольных напряжений в компенсаторе $\sigma_{\text{колм}}$ определяется в соответствии с общими правилами строительной механики с учетом коэффициента уменьшения жесткости отвода $K_{\text{ж}}$ и коэффициента увеличения продольных напряжений $m_{\text{к}}$.

В частности, для П-, Z- и Г-образных компенсаторов расчет производится по следующим формулам:

для П-образных:

$$\sigma_{\text{колм}} = \frac{0,5 E_0 D_H l_k m_k \Delta_k}{A}; \quad (48)$$

$$A = \frac{1}{K_{\text{ж}}} (\pi r_k^2 \square_k^2 - 2,28 r_k^2 \square_k + 1,4 r_k^2) + 0,67 \square_k^2 + \square_k \square_k^2 - 4 r_k^2 \square_k^2 + 2 r_k^2 \square_k - 1,33 r_{\text{кз}}^3 \quad (49)$$

для Z-образных :

$$\sigma_{\text{колм}} = \frac{E_0 D_H l_k m_k \Delta_k}{B}; \quad (50)$$

$$B = \frac{1}{k_{жк}} (\pi p_k^2 \square_k^2 - 2,28 p_k^2 \square_k + 1,4 p_k^2) + 0,67 \square_k^2 - 2 p_k \square_k^2 + 2 p_k^2 \square_k - 1,33 p_k^3 \quad (51)$$

Для Г-образных

$$\sigma_{колм} = \frac{1,5 E_0 D_H \Delta_k}{l_k^2}; \quad (52)$$

где: E_0 - обозначение то же, что в [формуле \(19\)](#);

D_H - обозначение то же, что в [формуле \(12\)](#);

l_k - вылет компенсатора, см;

Δ_k - суммарное продольное перемещение трубопровода в месте примыкания его к компенсатору от воздействия температуры и внутреннего давления, см;

l_n - ширина полки компенсатора, см;

s_k - радиус изгиба оси отвода, см.

8.49 Коэффициенты уменьшения жесткости $K_{ж}$ и увеличения напряжений m_k для гнутых и сварных отводов компенсаторов при $l_k < 0,3$ определяются по формулам:

$$k_{ж} = \frac{\lambda_n}{1,65}; \quad (53)$$

$$m_k = \frac{0,9}{\lambda_k^{2/3}}; \quad (54)$$

$$\lambda_n = \frac{\delta_H p_k}{r_c^2}; \quad (55)$$

где: d_n - обозначение то же, что в [формуле \(17\)](#);

p_k -обозначение то же, что в [формуле \(49\)](#);

r_c -средний радиус отвода, см.

8.50 Реакция отпора H_k компенсаторов, H , при продольных перемещениях надземного трубопровода определяется по формулам:

для П- и Z-образных компенсаторов

$$H_k = \frac{200 W \sigma_{колм}}{m_k l_k}; \quad (56)$$

для Г-образных компенсаторов

$$H_k = \frac{100 W \sigma_{колм}}{l_k}; \quad (57)$$

где: W - момент сопротивления сечения трубы, куб.см;

$U_{колм}$, m_k , l_k - обозначения то же, что в [формуле \(48\)](#) .

8.51 Расчетные величины продольных перемещений надземных участков трубопровода следует определять от максимального повышения температуры стенок труб (положительного расчетного температурного перепада) и внутреннего давления (удлинения трубопровода), а также от наибольшего понижения температуры стенок труб (отрицательного температурного перепада) при отсутствии внутреннего давления в трубопроводе (укорочения трубопровода).

8.52 С целью уменьшения размеров компенсаторов следует применять предварительную их растяжку или сжатие, при этом на чертежах должны указываться величины растяжки или сжатия в зависимости от температуры, при которой производится сварка замыкающих стыков.

Особенности расчета трубопроводов, прокладываемых в сейсмических районах

8.53 Трубопроводы, прокладываемые в сейсмических районах, независимо от вида прокладки (подземной, наземной или надземной), рассчитываются на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий согласно [КМК 2.01.03-96](#).

8.54 Трубопроводы и их элементы, предназначенные для прокладки в сейсмических районах, согласно [п.5.31](#) следует рассчитывать:

на условные статические нагрузки, определяемые с учетом сейсмического воздействия. При этом предельные состояния следует принимать как для трубопроводов, прокладываемых вне сейсмических районов;

на сейсмические воздействия, получаемые на основании анализа записей сейсмометрических станций (в виде акселерограмм, велосиграмм, сейсмограмм), ранее имевших место землетрясений в районе строительства или в аналогичных по сейсмическим условиям местностях. Величины принимаемых максимальных расчетных ускорений по акселерограммам должны быть не менее указанных в табл.13.

При расчетах на наиболее опасные сейсмические воздействия допускается в конструкциях, поддерживающих трубопровод, неупругое деформирование остаточных деформаций, локальные повреждения и т.д.

Таблица13

Сила землетрясения, баллы	7	8	9	10
Сейсмическое ускорение, см/кв.с	100	200	400	800

8.55 Расчет надземных трубопроводов на опорах следует на действие сейсмических сил, направленных:

вдоль оси трубопровода, при этом определяются величины напряжений в трубопроводе, а также производится проверка конструкций опор на действие горизонтальных сейсмических нагрузок;

по нормали к продольной оси трубопровода (в вертикальной и горизонтальной плоскостях), при этом следует определять величины смещений трубопровода и достаточность длины ригелей, при которой не произойдет сброса трубопровода с опоры, дополнительные напряжения в трубопроводе, а также проверять конструкции опор на действие горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок.

Дополнительно необходимо проводить проверочный расчет трубопровода на нагрузки,

возникающие при взаимном смещении опор.

Сейсмические нагрузки на надземные трубопроводы следует определять согласно [КМК 2.01.03-96](#).

8.56 Дополнительные напряжения в подземных трубопроводах и трубопроводах, прокладываемых в насыпи, определять как результат воздействия сейсмической волны, направленной вдоль продольной оси трубопровода, вызванной напряженным состоянием грунта.

Расчет подземных трубопроводов и трубопроводов в насыпи на действие сейсмических нагрузок, направленных по нормали к продольной оси трубопровода, не производится.

8.57 Напряжения в прямолинейных подземных или наземных (в насыпи) трубопроводах от действия сейсмических сил, направленных вдоль продольной оси трубопровода, следует определять по формуле

$$\sigma_{np.N} = \frac{\pm 0,04 m_0 k_0 k_n a_c E_0 T_0}{C_p}, \quad (58)$$

где: m_0 - коэффициент, заземления трубопровода в грунте, определяемый согласно [п. 8.58](#);

k_0 - коэффициент, учитывающий ответственность трубопровода, определяемый согласно [п. 8.59](#);

k_n - коэффициент повторяемости землетрясения, определяемый согласно [п. 8.60](#);

a_c - сейсмическое ускорение, см/кв.с, определяемое по данным сейсмического районирования и микрорайонирования с учетом требований [п. 8.54](#);

E_0 - обозначение то же, что в [формуле \(19\)](#);

T_0 - преобладающий период сейсмических колебаний грунтового массива, определяемый при изысканиях, с;

C_p - скорость распространения продольной сейсмической волны вдоль продольной оси трубопровода, см/с, в грунтовом массиве, определяемая при изысканиях, на стадии разработки проекта допускается принимать согласно [табл. 14](#).

8.58 Коэффициент заземления трубопровода в грунте следует определять на основании материалов изысканий. Для предварительных расчетов допускается принимать по [табл. 14](#).

При выборе значения коэффициента необходимо учитывать изменения состояний окружающего трубопровод грунта в процессе эксплуатации.

Таблица 14

Грунты	Скорость распространения продольной сейсмической волны C_p км/с	Коэффициент заземления трубопровода в грунте m_0
Насыпные, рыхлые пески, супеси, суглинки и другие, кроме водо-насыщенных	0,12	0,50
Песчаные маловлажные	0,15	0,50
Песчаные средней влажности	0,25	0,45
Песчаные водо- насыщенные	0,35	0,45
Супеси и суглинки	0,30	0,60
Глинистые влажные, пластичные	0,50	0,35
Глинистые, полутвердые и твердые	2,00	0,70
Лесс и лессовидные	0,40	0,50
Торф	0,10	0,20
Низкотемпературные мерзлые (песчаные, глинистые, насыпные)	2,20	1,00
Высоко температурные мерзлые (песчаные, глинистые, насыпные)	1,50	1,00
Гравий, щебень и галечник	1,10	См. примечание 2
Известняки, сланцы, песчаники (слабовыветренные, выветренные и сильно выветренные)	1,50	То же
Скальные породы (моноклитные)	2,20	"-

Примечания:
1. В таблице приведены наименьшие значения C_p которые следует уточнять при изысканиях.
2. Значения коэффициентов заземления трубопровода следует принимать по грунту засыпки.

8.59 Коэффициент K_0 , учитывающий степень ответственности трубопровода, зависит от характеристики трубопровода и определяется по [табл. 15](#).

Таблица 15

Характеристика трубопровода	Значение коэффициента K_0
1. Газопроводы при рабочем давлении от 2,5 до 10,0 МПа (25-100 кг/кв.см) включительно; нефтепроводы и нефтепродуктопроводы при условном диаметре 1000 до 1200мм.	1,5
Газопроводы, независимо от величины рабочего давления, а также нефтепроводы и нефтепродуктопроводы любого диаметра, обеспечивающие функционирование особо ответственных объектов.	
Переходы трубопроводов через водные преграды с шириной по зеркалу в межень 25м и более	
2. Газопроводы при рабочем давлении от 1,2 до 2,5 МПа (12-25 кгс/кв.см); нефтепроводы и нефтепродуктопроводы при условном диаметре от 500 до 800мм	1,2
3. Нефтепроводы при условном диаметре менее 500мм	1,0

Примечание. При сейсмичности площадки 9 баллов и выше коэффициент для K_0 трубопроводов, указанных в поз. 1, умножается дополнительно на коэффициент 1,5.

8.60 Повторяемость сейсмических воздействий следует принимать по картам сейсмического районирования территории РУз согласно [КМК 2.01.03-96](#).

Значения коэффициентов повторяемости землетрясений следует принимать по [табл.16](#).

Таблица 16

Повторяемость землетрясений 1 раз	в 100 лет	в 1000 лет	в 10000 лет
Коэффициент повторяемости K_p	1,15	1,0	0,9

8.61 Расчет надземных трубопроводов на сейсмические воздействия следует производить согласно требованиям [КМК 2.01.03-96](#).

Соединительные детали трубопроводов

8.62 Расчетную толщину стенки деталей (тройников, отводов, переходников и днищ) δ_d , см, трубопроводов при действии внутреннего давления следует определять по формуле

$$\delta_d = \frac{npD_d}{2(R_{1(d)} + np)} \eta_B; \quad (59)$$

Толщина стенки основной трубы тройника δ_n , см, определяется по формуле (59), а толщина стенки ответвления δ_o , см, по формуле

$$\delta_o = \delta_n \frac{R_{1(m)}}{R_{1(o)}} \cdot \frac{D_c}{D_m}; \quad (60)$$

Толщина стенки после расточки концов соединительных деталей под сварку с трубопроводом $\delta_{к.р}$, см (толщина свариваемой кромки), определяется из условия

$$\delta_{к.р} \geq \frac{npD_d}{2(R_{1(d)} + np)}; \quad (61)$$

где: n - обозначение то же, что в [формуле \(12\)](#);

p - обозначение то же, что в [формуле \(7\)](#);

D_d - наружный диаметр соединительной детали, см;

η_B - коэффициент несущей способности деталей следует принимать:

для штампованных отводов и сварных отводов, состоящих не менее чем из трех полных секторов и двух полусекторов по концам при условии подварки корня шва и 100%-ного контроля сварных соединений по [табл. 17](#);

для тройников по графику рекомендуемого приложения;

для конических переходников с углом наклона образующей $\gamma < 12^\circ$ и выпуклых днищ - $\eta_B = 1$;

$R_{1(d)}$ - расчетное сопротивление материала детали (для тройников), $R_{1(o)} = R_{1(m)}$ МПа;

$R_{1(o)}$, $R_{1(m)}$ - расчетные сопротивления материала ответвления и магистрали тройника, МПа;

D_o - наружный диаметр ответвления тройника, см;
 D_m - наружный диаметр основной трубы тройника, см.

Примечание. Толщину стенки переходников следует рассчитывать по большему диаметру.

Таблица 17

Отношение среднего радиуса изгиба отвода к его наружному диаметру	1,0	1,5	2,0
Коэффициент несущей способности детали зв	1,30	1,15	1,00

8.63 В том случае, когда кроме внутреннего давления тройниковые соединения могут подвергаться одновременному воздействию изгиба и продольных сил, для предотвращения недопустимых деформаций должно выполняться условие

$$(\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^3 + 3\sigma_{кр}^2)^{1/2} \leq R_2^H; \quad (62)$$

где: U_1 , U_2 , $U_{кр}$ - напряжение соответственно кольцевое, продольное и касательное в наиболее напряженной точке тройникового соединения, определяемые от нормативных нагрузок и воздействий;

R_2^H - обозначение то же, что в [формуле \(5\)](#).

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9.1 В проектах на прокладку трубопроводов необходимо предусматривать решения по охране окружающей среды при сооружении трубопроводов и последующей их эксплуатации.

9.2 При подземной и наземной (в насыпи) прокладках трубопроводов необходимо предусматривать противоэрозионные мероприятия с использованием местных материалов, а при пересечении подземными трубопроводами крутых склонов, промоин, оросительных каналов и кюветов в местах пересечений - перемычки, предотвращающие проникание в траншею воды и распространение ее вдоль трубопровода.

9.3 При прокладке трубопроводов в земляных насыпях на пересечениях через балки, овраги и ручьи следует предусматривать устройство водопропускных сооружений (лотков, труб и т.п.). Поперечное сечение водопропускных сооружений следует определять по максимальному расходу воды повторяемостью один раз в 50 лет.

9.4 Крепление незатопляемых берегов в местах пересечения подземными трубопроводами следует предусматривать до отметки, возвышающейся не менее чем на 0,5м над расчетным паводковым горизонтом повторяемостью один раз в 50 лет и на 0,5м над высотой вкатывания волн на откос.

На затопляемых берегах, кроме откосной части, должна укрепляться пойменная часть на участке, прилегающем к откосу, длиной 1 - 5м.

Ширина укрепляемой полосы берега определяется проектом в зависимости от геологических и гидрогеологических условий.

9.5 Проектные решения по прокладке в оползневых районах должны приниматься из условия исключения возможного нарушения природных условий (глубокие забивные и буронабивные сваи или столбы и т.п.).

9.6 При подземной прокладке трубопроводов необходимо предусматривать рекультивацию плодородного слоя почвы.

9.7 При прокладке трубопроводов по солифлюкционным и опасным в термоэрозионном отношении склонами вблизи термоабразионных берегов водоемов проектом должны предусматриваться специальные инженерные решения по предотвращению техногенных нарушений:

мероприятия по максимальному сохранению растительного покрова;
подсыпка грунта и замена пучинистых фунтов на непучинистые;
дренаж и сток воды;
выравнивание и уплотнение грунтового валика над трубопроводом.

9.8 На участках трассы трубопроводов, прокладываемых в пределах урочищ с интенсивным проявлением криогенного пучения, необходимо предусматривать проектные решения по предупреждению деформаций оснований (уменьшение глубины сезонного оттаивания, устройство противопучинистых подушек и т.п.).

Эрозирующие овраги и промоины, расположенные вблизи трассы трубопроводов, должны быть укреплены.

9.9 Требования по охране окружающей среды следует включать в проект отдельным разделом, а в сметах предусматривать необходимые затраты.

9.10 Требования к гидравлическим испытаниям рекультивации должны регламентироваться в проекте в виде самостоятельных подразделов.

10. ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

[Защита трубопроводов от подземной коррозии защитными покрытиями](#)

[Защита надземных трубопроводов от атмосферной коррозии](#)

[Электрохимическая защита трубопроводов от подземной коррозии](#)

10.1 При проектировании средств защиты стальных трубопроводов (подземных, наземных, надземных и подводных с заглублением в дно) от подземной и атмосферной коррозии следует руководствоваться требованиями ГОСТ 25812-83* и нормативными документами, утвержденными в установленном, порядке.

10.2 Противокоррозионная защита, независимо от способа прокладки трубопроводов, должна обеспечить их безаварийную (по причине коррозии) работу в течение эксплуатационного срока.

Защита трубопроводов от подземной коррозии защитными покрытиями

10.3 Защита трубопроводов (за исключением надземных) от подземной коррозии, независимо от коррозионной агрессивности грунта и района их прокладки, должна осуществляться комплексно: защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты

10.4 В зависимости от конкретных условий прокладки и эксплуатации трубопроводов, следует применять два типа защитных покрытий: усиленный и нормальный.

Усиленный тип защитных покрытий следует применять на трубопроводах сжиженных углеводородов, трубопроводах диаметром 1020мм и более, независимо от условий прокладки, а также на трубопроводах любого диаметра, прокладываемых:

южнее 50е северной широты;

в засоленных почвах любого района страны (солончаковых, солонцах, солодях, такырах, сорах и др.);

в заболоченных, черноземных и поливных почвах, а также на участках перспективного обводнения;

на подводных переходах и в поймах рек, а также на переходах через железные и автомобильные дороги, в том числе на защитных футлярах и на участках трубопроводов, примыкающих к ним, в пределах расстояний, устанавливаемых при проектировании, в соответствии с [табл.3](#) и [4](#);

на пересечениях с различными трубопроводами - по 20м в обе стороны от места пересечения;

на участках промышленных и бытовых стоков, свалов мусора и шлака;

на участках блуждающих токов, на участках трубопроводов с температурой транспортируемого продукта 313 К (40° С) и выше;

на участках нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, прокладываемых на расстоянии менее 1000м от рек, каналов, озер, водохранилищ, а также границ населенных пунктов и промышленных предприятий

Во всех остальных случаях применяются защитные покрытия нормального типа.

Защита надземных трубопроводов от атмосферной коррозии

10.5 Трубопроводы при надземной прокладке должны защищаться от атмосферной коррозии лакокрасочными, стеклоэмалевыми, металлическими покрытиями или покрытиями из консистентных смазок.

10.6 Лакокрасочные покрытия должны иметь общую толщину не менее 2мм и сплошность не менее 1 кв на толщину.

Контроль лакокрасочных покрытий следует производить: по толщине толщиномером типа МТ - 41НЦ (ТУ 25 - 06. 2500 - 83) или МТ - 33Н (ТУ 25 - 06. 1874 - 78), а по сплошности - искровым дефектоскопом типа ЛКД - 1м или типа "Крона - 1Р." (ТУ 25 - 06. 2515 - 83).

10.7 Толщина стеклоэмалевых покрытий (ОСТ 20.01- 1- 79) должна быть не менее 0,5мм, сплошность - не менее 2 кв на толщину.

***Примечание.** Контроль стеклоэмалевых покрытий следует производить приборами, указанными в [п.10.6](#).*

10.8 Консистентные смазки следует применять в районах с температурой воздуха не ниже минус 60°С на участках с температурой эксплуатации трубопроводов не выше плюс 40еС.

Покрытие из консистентной смазки должно содержать 20% (весовых) алюминиевой пудры ПАК-3 или ПАК-4 иметь толщину в пределах 0,2 - 0,5мм.

10.9 Противокоррозионную защиту опор и других металлических конструкций надземных трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями [КМК 3.04.02-97](#).

Электрохимическая защита трубопроводов от подземной коррозии

10.10 В условиях повышенной коррозионной опасности в солончаках с сопротивлением грунтов до 20 Ом. м., на участках, где не менее в месяц в году уровень грунтовых вод находится выше нижней образующей трубопровода и на участках с температурой эксплуатации трубопроводов плюс 40°C и выше следует предусматривать, как правило, резервирование средств электрохимической защиты.

10.11 Контуры защитных заземлений технологического оборудования, расположенного на КС, ГРС, НПС и других аналогичных площадках, не должны оказывать экранирующего влияния на систему электрохимической защиты подземных коммуникаций.

10.12 В качестве токоотвода заземляющих устройств следует использовать, как правило, протекторы, количество которых определяется расчетом с учетом срока службы и допустимого значения растеканию защитного заземления определяемого ПУЭ.

10.13 Установку анодных заземлений и протекторов следует предусматривать в местах с минимальным удельным сопротивлением.

10.14 В местах подключения дренажного кабеля к анодному заземлению должна быть предусмотрена установка опознавательного знака.

10.15 Дренажный кабель или соединительный проводок анодному заземлению следует рассчитывать на максимальную величину тока катодной станции и проверять этот расчет по допустимому падению напряжения.

10.16 При использовании для электрохимической защиты анодных заземлений заводского изготовления присоединение электродов следует предусматривать кабелем сечением не менее 6 кв.мм. (по меди) .

10.17 При проектировании анодных заземлений с коксовой засыпкой грануляция коксовой мелочи (по ГОСТ 11255 - 75) должна быть не более 10мм.

10.18 Все контактные соединения в системах электрохимической защиты, а также места подключения кабеля к трубопроводу и анодному заземлению должны иметь изоляцию с надежностью и долговечностью не ниже принятых заводом для изоляции соединительных кабелей.

10.19 На участках подземной прокладки соединительного кабеля в цепи анодное заземление - установка катодной защиты - трубопровод следует предусматривать применение кабеля только с двухслойной полимерной изоляцией.

10.20 Электроснабжение установок катодной защиты трубопроводов должно осуществляться по II и III категории надежности от существующих ЛЭП напряжением 0,4; 6,0; 10,0 кВ или проектируемых вдоль трассовых ЛЭП или автономных источников. Категорийность определяется в зависимости от условий прокладки трубопроводов (табл.18)

Наименование газопроводов	Категоричность в соответствии с ПУЭ	Уд. электросопротивление гр Ом. м.	Примечание
1 Газопроводы стальных труб, расположенных в зоне с высокой коррозионной активностью грунта	II	≤ 20	Согласно ПУЭ 85 разд.1 гл. 1.2.
2 Газопроводы, расположенные в анодной или знакопеременной зоне блуждающих токов	II	Не регламентируется	“-“
3 Во всех остальных случаях прокладки газопроводов	III	>20	“-“

Категорийность электроприемников- установок катодной защиты

10.21 Показатели качества электроэнергии установок катодной защиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109-87.

10.22 Электрохимическую защиту кабелей технологической связи трубопроводов следует проектировать согласно ГОСТ 9.602 - 89.

11. ЛИНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ТРУБОПРОВОДОВ

11.1 Линии технологической связи трубопроводов служат для централизованного управления их работой и являются технической базой для автоматизированной системы управления (АСУ) работой трубопроводного комплекса.

11.2 Проектирование линий технологической связи трубопроводов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по проектированию линий связи, утвержденных Национальной корпорацией “Узбекнефтегаз”, Минсвязи РУ и Госкомнефтепродуктом РУ в установленном порядке, и настоящего раздела.

11.3 Технологическая связь трубопроводов должна обеспечивать:

магистральную связь центральных диспетчерских пунктов Национальной корпорации “Узбекнефтегаз” или Госкомнефтепродукта РУ с диспетчерскими пунктами объединений (управлений) по добыче и транспортированию газа, нефти и нефтепродуктов;

магистральную диспетчерскую телефонную связь диспетчерских пунктов объединений (управлений) по добыче транспортированию газа, нефти и нефтепродуктов с диспетчерскими пунктами линейных производственных управлений магистральных трубопроводов, КС и НПС, ГРС, наливных станций, ПХГ и нефтяных промыслов;

диспетчерскую телефонную связь диспетчерских пунктов линейно - производственных управлений магистральных трубопроводов с подчиненными им КС или НПС, ГРС или наливными станциями, ремонтно-восстановительными и эксплуатационными службами трубопровода, пунктами замера транспортируемого продукта, линейными ремонтными бригадами, также с ПХГ и головными сооружениями промыслов;

линейную связь диспетчерских пунктов линейно-производственных управлений магистральных трубопроводов со специальными транспортными средствами и ремонтными бригадами, работающими на трассе трубопровода;

оперативно-производственную телефонную и телеграфную связь Национальной корпорации “Узбекнефтегаз” с управлениями магистральных трубопроводов и объединениями (управлениями) по добыче и транспортированию газа, нефти и нефтепродуктов; объединений (управлений) с подчиненными им службами, а также смежных объединений (управлений) между собой;

телефонную связь, сетевых совещаний Национальной корпорации “Узбекнефтегаз” с объединениями (управлениями) по добыче и транспортированию газа, нефти и нефтепродуктов, управлениями магистральных трубопроводов, промыслами, ПХГ;

местную связь промышленных площадок и жилых поселков, а также с пожарной охраной и возможностью выхода на каналы Минсвязи РУз и других министерств и ведомств;

каналы связи для центральной и линейной телемеханики;

каналы связи для автоматизированной системы управления (АСУ).

Примечания:

1. Связь ГРС с потребителем газа осуществляется средствами местной телефонной связи, строительство которой выполняет потребитель газа. В состав строительства технологической связи газопровода средства местной телефонной связи не входят.

2. Для организации оперативно - производственной телеграфной связи используются, как правило, устройства входящие в автоматизированную систему управления газопроводом.

11.4 Магистральные линии трубопроводов следует предусматривать в виде кабельных или радиорелейных линий, проходящих вдоль трубопровода на всем его протяжении, с отводами, к местам расположения трубопроводной арматуры и оборудования.

Соединительные линии связи следует предусматривать в виде кабельных и радиорелейных линий.

Сеть местной связи промышленных площадок и жилых поселков надлежит предусматривать в виде кабельных или воздушных линий.

Воздушные линии связи допускается предусматривать только в исключительных случаях.

11.5 Технологическая связь трубопроводов состоит из линейных и станционных сооружений.

К линейным сооружениям следует относить магистральные и соединительные кабели, воздушные линии связи и линии местных сетей промышленных площадок и жилых поселков, а также необслуживаемые усилительные пункты (НУП).

К станционным сооружениям следует относить обслуживаемые узлы связи, радиорелейные станции с антенно-фидерными системами и энергосооружениями.

11.6 Узлы связи трубопроводов следует размещать, как правило, на территории служб трубопровода в помещениях административно - технических зданий, в отдельных зданиях или блок-боксах. Мачты радиорелейной технологической связи трубопровода с обслуживаемыми и необслуживаемыми станциями допускается располагать на территории КС и НПС.

11.7 На трубопроводах, КС и НПС, которые строят в несколько очередей, проектом магистральной кабельной линии технологической связи должны предусматривать строительство и ввод станционных сооружений технологической связи также в несколько очередей по мере готовности помещений для узлов связи и энергоснабжения.

11.8 НУП кабельной линии и промежуточные станции радиорелейной линии технологической связи следует размещать вдоль трубопровода в местах, обеспечивающих нормальную работу аппаратуры связи, удобство строительства и эксплуатации линии связи и по возможности приблизив их к линейным сооружениям (к запорной арматура) трубопровода в пределах допустимого отклонения длины усилительного участка от

номинальной длины, обусловленной техническими параметрами применяемой аппаратуры.

11.9 Кабельные линии технологической связи следует предусматривать, как правило, с левой стороны трубопровода по ходу продукта на расстоянии не менее 8м от оси трубопровода диаметром, до 500мм и не менее 9м - диаметром свыше 500мм.

Переход кабеля связи на правую сторону от трубопровода должен быть обоснован проектом.

На участках государственного лесного фонда допускается приближать кабель связи на расстояние до 6м, независимо от диаметра трубопровода.

При прокладке в горных районах кабель связи следует предусматривать, как правило, с нагорной стороны в отдельной траншее не менее 3м от оси трубопровода, независимо от диаметра.

При переоборудовании однокабельной технологической магистрали в двухкабельную, второй кабель, как правило, прокладывается на расстоянии 3м от существующего кабеля, при этом допускается приближать кабель на расстояние до 6м от оси трубопровода.

При одновременном строительстве кабеля линейной телемеханики следует прокладывать, как правило, в одной траншее с кабельной линией технологической связи и на расстоянии не менее 3м от кабеля связи существующей кабельной линии. При этом допускается приближать кабель на расстояние до 6м от оси трубопровода.

11.10 При удалении кабельной линии технологической связи от трубопровода на расстояние свыше 10м, надлежит предусматривать устройство специальной грозозащиты кабеля.

11.11 Защиту кабельной линии технологической связи от электрохимической коррозии следует предусматривать совместно с защитой трубопровода.

При удалении кабельной линии от трубопровода на расстояние свыше 40м необходимо применять самостоятельную защиту.

11.12 В зависимости от характера грунта и условий прокладки следует применять следующие типы кабелей:

с ленточной стальной броней - в грунтах всех групп и при пересечении несудоходных, несплавных рек с незаболоченными устойчивыми пологими берегами и спокойным течением воды;

с проволочной стальной броней - в грунтах всех групп, подверженных мерзлотным деформациям, на крутых склонах, при пересечении болот глубиной свыше 2м, водоемов, горных, судоходных и сплавных рек (включая заболоченные поймы), а также при пересечении несудоходных и несплавных рек с заболоченными неустойчивыми берегами или деформируемым руслом:

с пластиковым изолирующим покрытием поверх металлической оболочки - в грунтах и водах, агрессивных по отношению к материалу оболочки, имеющие дополнительные пластиковые покрытия поверх стальной брони - в грунтах и водах, агрессивных по отношению к броне кабеля, при необходимости сохранения постоянства экранирующего действия кабеля;

в алюминиевой оболочке или имеющие дополнительные экраны, как правило, - на участках подверженных внешним электромагнитным влияниям линий электропередачи электрических железных дорог переменного тока, радиотехнических установок и т.п.

11.13 Глубина прокладки кабеля связи должна быть не менее:

в грунтах I - IV группы - 0,9м;

в грунтах V группы и выше при выходе скалы на поверхность, а также в

грунтах IV группы, разрабатываемых взрывным способом или отбойными молотками, - 0,4 м при глубине траншеи 0,5м с устройством постели из песчаных грунтов толщиной не менее 10см и присыпки сверх кабеля на толщину 10см;

в грунтах V группы и выше при наличии над скальной породой поверхностного растительного слоя различной мощности, а также в грунтах IV группы, разрабатываемых взрывным способом или отбойными молотками, при тех же условиях - 0,6м - при глубине траншеи 0,7м с устройством постели из песчаных грунтов толщиной не мене 10см и присыпки сверху кабеля толщиной 10см. При этом заглубление в скальную породу не должно превышать 0,4м при глубине траншеи 0,5м.

***Примечание.** Глубина прокладки кабеля связи на поливных и пахотных землях, виноградниках и подвижных песках должна устанавливаться с учетом обеспечения сохранности кабеля при проведении сельскохозяйственных работ и эрозии почвы.*

11.14 Кабельная линия технологической связи должна быть зафиксирована на местности указательными столбиками, которые следует устанавливать:

у всех подземных муфт кабеля;

в местах отхода кабеля от трубопровода к усилительным пунктам и на углах поворота трассы кабеля,

при пересечении кабелем железных автомобильных дорог, водных преград продуктопроводов и водопроводов воздушных и кабельных линий электропередачи и связи с обеих сторон от этих препятствий.

Указательные столбики не устанавливают в местах размещения контрольно-измерительных пунктов (КИП).

11.15 КИП, по возможности, следует предусматривать совмещенными для кабеля связи и трубопровода.

НУП кабельной технологической линии связи следует предусматривать на расстоянии не менее 10м от оси трубопровода. В цепях исключения подачи нефти и нефтепродуктов в помещения усилительных пунктов (при разрыве трубопровода) площадка расположения усилительных пунктов должна быть приподнята на высоту не менее 0,3м по отношению к планировочной отметке трассы нефтепродуктопровода.

Дверь в наземную часть НУП надлежит предусматривать со стороны, противоположной трубопроводу.

11.16 Границы подводного перехода кабеля определяются в соответствии с требованиями [п.6.3](#).

На подводных переходах трубопроводов в одну нитку укладку кабеля связи следует предусматривать на расстоянии от оси трубопровода, в зависимости от инженерно-геологических и гидрологических условий, диаметра трубопровода, а также принятой технологии производства работ по устройству подводной траншеи и укладке связи с учетом безопасности ведения работ но не менее 10м.

На подводных переходах в две нитки и более, а также на особо сложных однопиточных переходах, где трубопроводы укладываются в предварительно разработанные подводные траншеи, основной кабель связи следует прокладывать в траншее основной нитки трубопровода, а резервный кабель - в траншее резервной нитки трубопровода на расстоянии не менее 0,5м от трубопровода ниже по течению реки.

11.17. На пересечении автомобильных и железных дорог, где проектом предусмотрено устройство защитного футляра трубопровода, укладку кабеля следует предусматривать в стальных трубах (футлярах), размещенных внутри или приваренных снаружи защитного футляра трубопровода.

Для существующих трубопроводов допускается прокладка кабеля связи в асбестоцементных трубах диаметром 100мм, размещенных на расстоянии 8-9м от защитного футляра трубопровода, с выводом концов труб по обе стороны от подошвы насыпи или полевой бровки кювета на длину не менее 1м.

11.18 На пересечении кабелем связи автомобильных дорог, где проектом предусмотрен

переход трубопровода без защитного футляра, прокладку кабеля связи следует предусматривать в асбестоцементных трубах диаметром 100мм, размещенных на расстоянии 8-9м от оси трубопровода, с выводом концов труб по обе стороны от подошвы насыпи, или полевой бровки кювета на длину не менее 1м.

11.19 На надземных переходах трубопровода через искусственные и естественные преграды прокладку кабеля связи следует предусматривать в стальных трубах, закрепленных хомутами на боковой поверхности трубопровода, или подвешивать к несущему тросу, закрепленному на опорах трубопровода.

11.20 Кабель связи при автономном пересечении с железнодорожными путями и автомобильными дорогами следует прокладывать на глубине не менее 0,8м ниже кювета. В случае дополнительной защиты кабеля от механических повреждений в кювете (плиты и т.д.) это расстояние допускается уменьшить до 0,5-0,4м.

Угол пересечения кабеля с железными и автомобильными дорогами должен быть, как правило, 90°, но не менее 60°.

Кабель связи при пересечении с инженерными коммуникациями следует прокладывать в асбестоцементных трубах на расстоянии между ними по вертикали в свету не менее:

газопроводами, нефтепроводами и нефтепродуктопроводами -0,15м;

выше водопроводных и канализационных труб -0,15м;

ниже теплопроводных сетей-0,15м;

силовыми кабелями -0,15м;

с другими кабелями связи -0,1м.

11.21 Заземляющие устройства положительной полярности линий дистанционного питания усилительных пунктов по системе “провод-земля” следует предусматривать от подземных металлических сооружений на расстояниях, не менее указанных в табл.19.

Таблица 19

Рабочий ток в цепи дистанционного питания “провод-земля”, А	Минимальное допустимое расстояние между заземляющим устройством и подземными сооружениями, м
0,25	15
0,50	20
1,00	30
1,50	40
2	60
3-5	100

11.22 Заземляющие устройства отрицательной полярности установок дистанционного питания допускается предусматривать в зоне подземных металлических сооружений на расстояниях, указанных в табл. 19, при условии применения прямого дренажа.

11.23 Радиорелейные линии (РРЛ) связи следует предусматривать для районов, где строительство кабельной линии связи затруднено и экономически нецелесообразно. Аппаратура РРЛ должна быть, как правило, автоматизированная, контейнерного типа, исключая строительство специальных зданий.

11.24 Система РРЛ трубопроводов должна быть организована в комплексе с ультракоротковолновой (УКВ) радиосвязью, обеспечивающей устойчивую двустороннюю связь с линейными объектами трубопровода и обслуживающим персоналом, находящимся на линии.

11.25 При проектировании РРЛ необходимо предусматривать полное использование

источников питания, создаваемых для нужд трубопровода, и существующих линий электропередачи.

Для питания электроустановок промежуточных необслуживаемых станций РРЛ должен быть по возможности использован продукт транспортируемый по трубопроводу.

11.26 Воздушные линии технологической связи следует размещать, как правило, с левой стороны трубопровода по ходу продукта на расстоянии не менее 4,5м от оси трубопровода любого диаметра.

12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

12.1 Проектирование трубопроводов, предназначенных для транспортирования сжиженных углеводородных газов, следует выполнять в соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистральным газопроводам, за исключением требований, приведенных в [пп.2.1, 2.4, 3.13, 3.14, 4.15-4.17](#) и [поз.1](#) табл.3, а также с требованиями настоящего раздела.

12.2 Трубопроводы сжиженных углеводородных газов (в дальнейшем в этом разделе “трубопроводы” и их отдельные участки, категория которых не регламентируется [табл.3](#), должны приниматься III категории, независимо от их диаметра и вида прокладки.

Участки трубопроводов, прокладываемые через и вдоль водных преград, должны иметь категорию как нефтепроводы и нефтепродуктопроводы согласно [поз.1](#) и [23](#) табл.3.

12.3 Минимальные расстояния от оси подземных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений должны приниматься по [табл. 20](#).

12.4 Глубина заложения должна приниматься согласно [п.5.1](#), но не менее 1 м.

12.5 В случае одновременного строительства нескольких трубопроводов, диаметром до 150 мм включительно, допускается их укладка в одной траншее на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга. При этом расстояние между объектом и ближайшим к нему трубопроводом устанавливается как для трубопровода диаметром 150 мм.

12.6 Участки трубопроводов, прокладываемые на местности, расположенной выше зданий и сооружений, указанных в [пп.1-4](#) табл.20, на расстоянии 1000 м и не менее должны относиться к I категории в пределах проекции объекта на трубопровод и примыкающих к проекции с обеих сторон участков длиной, равной соответствующим минимальным расстояниям, указанным в [табл. 20](#).

При этом вдоль этих участков должны предусматриваться канавы для отвода продукта в безопасное место в случае его разлива.

Таблица 20

№ п. п	Объекты, здания и сооружения	Минимальное расстояние, м, до оси трубопроводов условным диаметром, мм			
		до 150 включ.	Св. 150 до 300 включ.	Св.300 до 500 включ.	Св.500 до 1000 включ.
1	Города и другие населенные пункты, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные	150	250	500	1000

	<p>сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых, гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев при количестве автомобилей свыше 20; отдельно стоящие здания с массовым накоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады, ясли, вокзалы и т.д.), жилые здания- 3-этажные и выше; железнодорожные станции, аэропорты, морские и речные порты и пристани, гидроэлектростанции, гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I- IV классов; очистные сооружения и насосные станции водопроводные; мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 куб.м.; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи РУз и других ведомств, а также телевизионные башни; территории КС и НПС магистральных трубопроводов; открытые распределительные устройства напряжением 35, 110, 200 кВ электроподстанций, питающих НПС данного трубопровода и других потребителей</p>				
2	<p>Отдельно состоящие жилые дома 1-2 этажные; кладбища (действующие); жилые садовые домики; дома линейных обходчиков; сельскохозяйственные фермы; огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы; водоемы, оросительные каналы, параллельно которым прокладываются трубопроводы; территории промежуточных НПС данного трубопровода; мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог III-V, III п, и IV-п категорий, пролетом свыше 20 м (при прокладке трубопроводов ниже мостов по течению); очистные сооружения и насосные станции водопроводные</p>	100	175	350	800
3	<p>Железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги IV,V, III-п, и IV-п категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатирующихся нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее</p>	50	75	150	350
4	<p>Специальные предприятия; сооружения, площадки, охраняемые зоны; склады взрывчатых и взрывоопасных веществ; карьеры полезных ископаемых, добыча которых производится с применением взрывных работ; склады сниженных горючих газов</p>	<p>В соответствии с требованиями специальных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, и по согласованию с органами Государственного надзора, министерствами, ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты</p>			

5	Воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод, в том числе в стесненных условиях трассы, опоры воздушных линий электропередачи высокого напряжения при пересечении их трубопроводом	В соответствии с требованиями “Правил Устройства электроустановок”, утвержденных бывшим Минэнерго СССР			
6	Мачты одноканальной необслуживаемой радиорелейной связи трубопроводов	15	15	15	15
7	Притрассовые дороги, предназначенные только для обслуживания трубопровода	Не менее 10 м.			
<p>Примечания:</p> <p>1 В особых случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании сокращение указанных в поз. 1 и 2 расстояний не более чем на 30%, при условии увеличения толщины стенки трубы на величину сокращения расстояния</p> <p>2 Примечания 1-3 табл. 4 распространяются на данную таблицу.</p> <p>3 Минимальные расстояния от оси трубопроводов до зданий и сооружений при надземной прокладке должны приниматься с коэффициентами: 2 - для поз. 1; 1,5 - для поз. 2; 1 - для поз. 3.</p> <p>4. При уклоне местности в сторону трубопровода и отметках земной поверхности у объектов, указанных в поз. 1 и 2, допускается уменьшать не более чем на 25% без изменения категории трубопровода.</p>					

12.7 Запорную арматуру, предусматриваемую к установке на трубопроводах согласно [п.4.12](#), следует размещать непосредственно у границ участка I категории.

12.8 В качестве линейной запорной арматуры необходимо предусматривать арматуру бессальниковой конструкции, предназначенную для бесколодезной установки.

Допускается применять в качестве линейной сальниковую арматуру, при условии установки ее надземно на опорах.

12.9 Запорная арматура должна быть стальной и предназначаться для соединения с трубопроводами при помощи сварки.

Применение фланцевой арматуры допускается только для подключения трубопроводов к оборудованию, а также к устройствам, используемым при производстве ремонтных работ.

Затворы запорной арматуры должны отвечать первому классу герметичности по ГОСТ 9544-75.

12.10 Расстояние между линейной запорной арматурой, устанавливаемой на трубопроводе, должно быть не более 10 км.

12.11 Линейная запорная арматура, устанавливаемая у границ участков I категории, расположенных выше зданий и сооружений на расстоянии 1000 м и не менее, должна иметь дистанционное управление.

12.12 При параллельной прокладке трубопровода узлы линейной запорной арматуры должны располагаться со смещением относительно друг друга не менее чем на 50 м при диаметре трубопровода до 700 мм включительно и не менее расстояний, указанных в [п.4.13](#), при диаметре трубопровода свыше 700 мм.

12.13 На обоих концах каждого линейного участка трубопровода, ограниченного запорной арматурой, должны устраиваться специальные ответвления (вместо продувочных свечей) .

Диаметр ответвления должен определяться из условий опорожнения участка за 1,5-2 ч.

12.14 Не допускается для трубопроводов сниженных углеводородных газов устройство колодцев для сброса продукта из футляров на переходах через железные и автомобильные дороги.

12.15 Трубопроводы диаметром 150 мм и более должны оснащаться узлами приема и пуска очистных устройств. Места расположения этих узлов устанавливаются проектом, в зависимости от конкретного профиля трассы трубопровода, но не более 50 км друг от друга.

12.16 Все элементы трубопроводов, оснащенных узлами приема и пуска очистных устройств, должны быть равнопроходными.

12.17 Пункты дистанционного управления запорными органами узлов приема и пуска очистных устройств должны размещаться за пределами границ, определяемых радиусом, равным расстояниям, указанным в [поз. 3](#) табл.20 (для узла пуска - в направлении движения очистного устройства, для узла приема - в направлении, противоположном движению очистного устройства).

12.18 Насосные станции, размещенные на расстоянии менее 1000 м от зданий и сооружений, должны располагаться на более низких отметках по отношению к этим объектам.

12.19 Головные насосные станции следует располагать, как правило, на площадках заводов-поставщиков, используя емкости, системы энерго- и водоснабжения и другие вспомогательные службы этих предприятий.

12.20 Промежуточные насосные станции должны располагаться на специально отведенных территориях с учетом требований норм технологического проектирования. Размещать насосные станции перед переходами через реки с шириной в межень свыше 200 м не допускается.

12.21 Минимальное расстояние от насосной станции до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений следует принимать по табл.20 как для трубопровода, к которому относится насосная станция. При этом при наличии у насосной станции резервуарного парка указанное расстояние не должно быть менее величин, установленных [КМК 2.04.08-96](#).

12.22 Запорная арматура на отводах от насосов к всасывающим и нагнетательным коллекторам должна предусматриваться с дистанционным управлением и размещаться: для оперативной работы - внутри здания насосной станции, для аварийных отключений - снаружи, на расстоянии не менее 3 м и не более 50 м от стены здания насосной.

12.23 Факел для сжигания газов при продувке резервуаров насосов и трубопроводов насосной станции должен иметь высоту не менее 10 м и располагаться от ближайшего здания, сооружения, машины или аппарата насосной станции на расстоянии, устанавливаемом исходя из допустимого воздействия теплового потока на эти объекты, но не менее 60 м.

12.24 Трубопроводы насосных станций в пределах промышленных площадок следует прокладывать надземно на отдельно стоящих опорах или эстакадах. При этом всасывающие трубопроводы необходимо прокладывать с уклоном к насосам, а нагнетательные - от насосов. На трубопроводах не должно быть изгибов в вертикальной плоскости, препятствующих свободному стоку продукта.

12.25 Узлы подключения трубопровода к промежуточным насосным станциям должны

оборудоваться дистанционно управляемой арматурой для отключения насосных от трубопровода без прекращения его работы.

12.26 Рабочее давление при расчете на прочность трубопроводов должно определяться как сумма максимального напора, развиваемого насосом, и упругости паров продукта.

12.27 Упругость паров продукта при расчете трубопровода на прочность должна приниматься исходя из максимально возможной температуры продукта при эксплуатации.

12.28 При необходимости последовательной перекачки различных видов сжиженных углеводородных газов по одному трубопроводу расчет трубопровода на прочность должен проводиться о продукту с наибольшей упругостью паров.

12.29 На участках трубопроводов, имеющих перевальные точки, должны предусматриваться штуцера для сброса паровой фазы сжиженных газов.

12.30 Минимальное давление в любой точке трубопровода (с целью предотвращения образования двухфазного потока) должно быть выше упругости паров продукта на 0,5 МПа (5 кгс/ кв. см.).

13. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

[Общие положения](#)

[Трубы и соединительные детали](#)

[Сварочные материалы](#)

[Изделия для закрепления трубопроводов против всплытия](#)

[Материалы, применяемые для противокоррозионных покрытий трубопроводов](#)

Общие положения

13.1 Материалы и изделия, применяемые для строительства магистральных трубопроводов, должны отвечать требованиям государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, а также требованиям настоящего раздела

13.2 Материалы и изделия для строительства объектов связи, электроснабжения, автоматики, водоснабжения, канализации и других технологических трубопроводов следует выбирать согласно КМК и СНиП на соответствующие сооружения.

Трубы и соединительные детали

13.3 Для строительства магистральных трубопроводов должны применяться трубы стальные бесшовные, электросварные прямошовные, спиральношовные и других специальных конструкций, изготовленные из спокойных и полуспокойных углеродистых и низколегированных сталей диаметром до 500 мм включительно, из спокойных и полуспокойных низколегированных сталей диаметром до 1020. мм и низколегированных сталей в термически или термомеханических упрочненном состоянии для труб диаметром до 1420 мм.

Трубы бесшовные следует применять по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8733-74,

ГОСТ 8734-75 - группы В и при соответствующем технико-экономическом обосновании по ГОСТ 9567-75, трубы стальные электросварные - в соответствии с ГОСТ 20295-74 для труб диаметром до 800 мм включительно и техническими условиями, утвержденными в установленном порядке - для труб диаметром свыше 800 мм с выполнением при заказе и приемке труб требований, изложенных в [пп. 13.4-13.17](#).

Допускается применение импортных труб, соответствующих требованиям настоящего раздела.

13.4 Трубы должны иметь сварное соединение, равнопрочное основному металлу трубы. Сварные швы труб должны быть плотными, непровары и трещины любой протяженности и глубины не допускаются.

13.5 Отклонения от номинальных размеров наружных диаметров торцов труб на длине не менее 200 мм не должны превышать, для труб диаметром до 800 мм включительно, величин, приведенных в соответствующих государственных стандартах, по которым допускается применение труб для магистральных трубопроводов, а для труб диаметром свыше 800 мм ± 2 мм.

Овальность концов труб (отношение разности между наибольшим и наименьшим диаметром в одном сечении к номинальному диаметру) не должна превышать 1%. Овальность труб толщиной 20 мм и более не должна превышать 0,8%.

13.6 Кривизна труб не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины, а общая кривизна - не более 0,2% для трубы.

13.7 Трубы должны быть изготовлены из стали с отношением предела текучести к временному сопротивлению не более: 0,75 - для углеродистой стали; 0,85 - для дисперсионно-твердеющей нормализованной и термически упрочненной стали; 0,9 - для стали контролируемой прокатки, включая бейнитную.

Трубы диаметром 1020 мм и более должны изготавливаться из листовой и рулонной стали, прошедшей 100%-ный контроль физическими неразрушающими методами.

13.8 Длина поставляемых заводом труб должна быть в пределах 10,5 - 11,6 м.

13.9 Относительное удлинение металла труб на пятикратных образцах должно быть, %, не менее: 20 - для труб с временным сопротивлением до 588,4 МПа (60 кгс/кв.мм); 18 - для труб с временным сопротивлением до 637,4 МПа (65 кгс/кв.мм) и 16 - для труб с временным сопротивлением 686,5 МПа (70 кгс/кв.мм) и выше.

13.10 Ударная вязкость на образцах Шарпи и процент волокна в изломе основного металла труб со стенками толщиной 6 мм и более должны удовлетворять требованиям, приведенным в [табл.21](#).

Ударную вязкость следует определять по ГОСТ 9454-78 на образцах типов 11-13.

Процент волокна в изломе следует определять для металла газопроводов на полнотолщинных образцах: высотой 75 мм для номинальной толщины стенки труб 10 мм и более и высотой 50 мм - для номинальной толщины стенки труб менее 10 мм.

Ударную вязкость на образцах Менаже следует определять при температуре минус 40°C и принимать в зависимости от толщины стенки труб по [табл.22](#).

Определение ударной вязкости на образцах Менаже для основного металла труб из термически упрочненной стали контролируемой прокатки не является обязательным.

Образцы из основного металла для определения ударной вязкости на образцах Менаже изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9454-78 типов 1-3.

Образцы из сварного соединения должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 6996-66.

Таблица 21

Условный диаметр труб, мм	Рабочее давление, МПа (кгс/кв.см)	Ударная вязкость на образцах типов 11-13 ГОСТ 9454-78 при температуре, равной минимальной температуре стенки трубопровода при эксплуатации, Дж/ кв.см (кгс/ кв.см), не менее	Процент волокна в изломе образца DWTT при температуре, равной минимальной температуре стенки газопровода при эксплуатации, %, не менее
до 500	10,0 и менее	24,5(2,5)	-
500-600	10,0 и менее (100 и менее)	29,4(3,0)	-
700-800	10,0 и менее (100 и менее)	29,4 (3,0)	50
1000	5,5 и менее (55 и менее)	29,4(3,0)	50
1000	7,5(75)	39,2(4,0)	60
1000	10,0(100)	58,8(6,0)	60
1200	5,5 и менее (55 и менее)	39,2(4,0)	60
1200	7,5(75)	58,8(6,0)	70
1200	10,0 (100)	78,4 (8,0)	80
1400	7,5(75)	78,4(8,0)	80
1400	10,0(100)	107,8(11,0)	85

Примечание. Для трубопроводов, транспортирующих жидкие продукты, требования по волокну в изломе не предъявляются.

Таблица 22

Номинальная Толщина стенки труб и соединительных деталей, мм	Ударная вязкость на образцах типов 1-3 ГОСТ 9454-78 при температуре равной минус 40°С, Дж/ кв.см (кгс.м/ кв. см)		
	Для основного металла труб	Для основного металла соединительных деталей	Для сварного соединения труб и деталей
От 6 до 10	29,4(3)	29,4(3)	24,5(2,5)
Св. 10 до 15 включительно	39,2(4)	29,4(3)	29,4(3)
Св. 15 до 25	49,0(5)	29,4(3)	39,4(4) - для сварных соединений труб; 29,4(3) - для сварных соединений деталей
Св. 25 до 30 включительно	58,8(8)	39,2(4)	39,2(4)
Св. 30 до 45	-	49,0(5)	39,2(4)

13.11 Кольцевые сварные соединения должны выполняться с применением дуговых методов сварки, в том числе ручной, автоматической под флюсом, механизированной в среде защитных газов, механизированной самозащитной порошковой проволокой, а также электроконтактной сваркой оплавлением. Сталь труб должна хорошо свариваться дуговыми методами и электроконтактной сваркой.

Эквивалент углерода металла $[C]_3$ низкоуглеродистых низколегированных сталей, независимо от состояния их поставки - горячекатаные, нормализованные и термически упрочненные - определяется по формуле

$$[C]_3 = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + \sum(V + Ti + Ni)}{5} + \frac{Cu + Ni}{15} + 15B, \quad (64)$$

где С, Мп, Cr, Мо, V, Ti, Ni, Cu, В - содержание, %, от массы, в составе металла трубной стали соответственно углерода, марганца, хрома, молибдена, ванадия, ниобия, титана, меди, никеля, бора.

Величина эквивалента углерода углеродистых марок стали, например, Ст.3, в такие стали 10, 20 и низколегированной стали, только с кремнемарганцевой системой легирования, например, марок 17ГС, 17Г1С, 09Г2С; рассчитывается по формуле

$$[C]_3 = C + \frac{Mn}{6}; \quad (65)$$

Cu, Ni, Cr, содержащиеся в трубных сталях как примеси, при подсчете не учитываются.

Величина $[C]_3$ не должна превышать 0,46

Фактическую величину эквивалента углерода следует включать в сертификат и обозначать на каждой трубе.

13.12 Пластическая деформация металла в процессе производства труб (экспандирования) должна быть не более 1,2%.

13.13 В металле труб не допускается наличие трещин, плен, рванин, закатов, а также расслоений длиной свыше 80 мм в любом направлении. Расслоения любого размера на торцах труб и в зоне шириной 25 мм от торца труб не допускаются.

Зачистка внешних дефектов труб (кроме трещин) допускается при условии, что толщина стенки труб после зачистки не выходит за пределы допусков на толщину стенки.

13.14 Сварные соединения труб должны иметь плавный переход от основного металла к металлу шва без острых углов, подрезов, непроваров, утяжин, осевой рыхлости и других дефектов формирования шва. Усиление наружного шва должно находиться в пределах 0,5 - 3,0 мм для труб со стенкой толщиной свыше 10 мм. Высота усиления внутреннего шва должна быть не менее 0,5 мм. На концах труб на длине не менее 150 мм усиление внутреннего шва должно быть снято до высоты 0,5 мм.

Смещение наружного и внутреннего слоев заводского внутреннего шва не должно превышать 20% толщины стенки при нормальной толщине до 16 мм и 15% - при номинальной толщине 16 мм.

Отключение участка трубы длиной 200 мм со сварным соединением от окружности не должно превышать 0,15% номинального диаметра трубы.

Смещение свариваемых кромок не должно превышать 10 % номинальной толщины стенки.

13.15 Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и иметь разделку кромок под сварку. Форма разделки кромок определяется техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.

Косина реза торцов должна быть не более 2 мм.

13.16 Каждая труба должна проходить на заводах изготовителях испытания гидростатическим давлением P_H , МПа, в течение не менее 20 с, величина которого должна быть не ниже давления, вызывающего в стенках труб кольцевое напряжение, равное 95 % нормативного давления текучести.

При величине испытательного давления на заводе изготовителе менее требуемой должна быть гарантирована возможность доведения гидравлического испытания при строительстве до давления, вызывающего напряжение, равное 95 % нормативного предела текучести.

Величина P_H на заводе для всех типов труб должна определяться по величине нормативного предела текучести стали по формуле

$$P_H = \frac{2\delta_{\text{мин}}R}{D_{\text{вн}}}; \quad (66)$$

где: $\delta_{\text{мин}}$ - минимальная толщина стенки, см;

R расчетное значение напряжения, принимаемое равным 95 % R_2^H (согласно п.8.2), МПа;

$D_{\text{вн}}$ - внутренний диаметр трубы, см.

13.17 Все сварные соединения труб должны быть полностью проверены физическими неразрушающими методами контроля (ультразвуком с последующей расшивкой дефектных мест рентгеновским просвечиванием).

Сварные соединения на концах труб на длине 200 мм должны проходить дополнительный рентгеновский контроль.

13.18 Соединительные детали трубопроводов тройники, переходники, отводы и днища (заглушки) должны изготавливаться соответствии с государственными или отраслевыми стандартами или техническими условиями, утвержденными в установленном порядке, из труб или листовой стали. Сталь в готовых соединительных деталях должна удовлетворять требованиям пп. 13.8, 13.9, 13.11 и 13.13.

Ударная вязкость основного металла и сварных швов должна соответствовать требованиям табл. 21.

Требования к ударной вязкости для соединительных деталей диаметром 57-219 мм не регламентируются.

13.19 Для магистральных трубопроводов и коллекторов обвязочных трубопроводов КС и НПС должны применяться следующие конструкции соединительных деталей:

- тройники горячей штамповки;
- тройники штампованные с цельноштампованными ответвлениями горячей штамповки;
- тройники сварные без специальных сливающихся элементов (ребер, накладок и т.д.) и тройники сварные, усиленные накладками;
- переходники конические, концентрические штампованные или штампованные;
- отводы гнутые гладкие, изготовленные из труб путем протяжки в горячем состоянии, гнутые при индукционном нагреве или штампованные из двух половин;
- отводы сварные секторные;
- заглушки эллиптические.

13.20 Соединительные детали должны удовлетворять следующим требованиям:

- длина сварных тройников должна быть равна не менее чем двум диаметрам ответвления;
- длина ответвления не усиленных сварных тройников должна быть не менее половины диаметра ответвления, но не менее 100 мм;
- ширина накладки усиленного тройника на магистрали и на ответвлении должна быть не

менее 0,4 диаметра ответвления, а толщина накладок приниматься равной толщине стенки усиливаемого элемента.

Для усиленных накладками тройников с отношением диаметра ответвления к диаметру магистрали менее 0,2 накладки не предусматриваются, а с отношением менее 0,5 - накладки не предусматриваются на ответвлении.

Расстояние от накладки до торца тройника должно быть не менее 100 мм.

Общая длина цельноштампованных тройников должна быть не менее D_0+200 мм, а высота ответвления не менее 0,2 D_0 , но не менее 100 мм. Радиус закругления в области примыкания ответвления должен быть не менее 0,1 D .

Длина секторов сварных отводов по внутренней образующей должна быть не менее 0,15 D .

Длина переходников должна удовлетворять условию

$$l = \frac{D-d}{2} \cdot \frac{1}{\operatorname{tg}\gamma} + 2a, \quad (67)$$

где: D и d - наружные диаметры концов переходника, мм;

γ - угол наклона образующей переходника, принимаемый менее 12° ;

d - длина цилиндрической части на концах переходника, принимаемая равной от 50 до 100 мм.

Кромки соединительных деталей должны быть обработаны в заводских условиях для присоединения к привариваемым трубам без переходных колец (с учетом требований [п. 13.28](#)).

Эллиптические днища должны иметь следующие размеры:

высоту $H \geq 0,4D$;

высоту цилиндрической части 0,1 D ;

радиус сферической части $c \geq D$;

радиус перехода цилиндрической части к сферической $\phi \leq D$ (где D - наружный диаметр трубы).

13.21 Толщина стенок деталей определяется расчетом и должна быть не менее 4 мм.

13.22 Конденсатосборники должны быть из труб и деталей и заводского изготовления. Диаметр и толщина стенок конденсатосборников определяются расчетом.

Конденсатосборники должны быть покрыты антикоррозийной изоляцией соответствующей изоляции трубопровода на данном участке и подвергнуты предварительному гидравлическому испытанию на давление, равное полуторному рабочему давлению в газопроводе.

13.23 При изготовлении сварных деталей должна применяться многослойная сварка с обязательной подваркой корня шва деталей диаметром 300 мм и более.

После изготовления сварные детали должны быть подвергнуты контролю ультразвуком или рентгеном. Термообработке (высокотемпературному отпуску для снижения уровня остаточных напряжений) подлежат:

все соединительные детали, независимо от номенклатуры, марок стали, рабочего давления и т.д. со стенками толщиной 16 мм и более;

все соединительные детали, независимо от номенклатуры, толщины стенок и т.д. из низколегированных сталей марок 10 х СНД, 15 х СНД, 14 х ГС, 09Г2С или аналогичным им, а также из сталей с нормативным временным сопротивлением разрыву 550 МПа (55кгс/кв.см) и выше;

все тройники, независимо от марки стали и т.д., с отношением D_0/D_m свыше 0,3.

Соединительные детали должны испытываться гидравлическим давлением, равным 1,3

рабочего давления для деталей, монтируемых на линейной части трубопроводов, и 1,5 для деталей трубопроводов категорий В.

13.24 Для изолирующих фланцевых соединений следует использовать фланцы по ГОСТ 12821-80*. Сопротивление изолирующих фланцев (в сборе) во влажном состоянии должно быть не менее 10^3 Ом.

13.25 Диаметр отверстий во фланцах под крепежные детали и размеры впадины, выступа, а также длина этих крепежных деталей должны выбираться с учетом толщины изолирующих (диэлектрических) втулок и прокладок. К каждому из фланцев изолирующего соединения должен быть приварен изолированный контактный вывод из стальной полосы размером 30 x 6 мм.

13.26 Конструкция запорной, регулирующей и предохранительной арматуры должна обеспечивать герметичность соответствующую 1 классу по ГОСТ 9544- 75*.

13.27 Запорная арматура диаметром свыше 400 мм должна иметь опорные лапы для установки на фундамент. Материалы, применяемые для изготовления арматуры, должны обеспечивать надежную ее эксплуатацию.

13.28 Разделка кромок присоединительных концов деталей и арматуры должна удовлетворять условиям сварки.

В тех случаях, когда стали соединяемых труб, деталей или арматуры имеют разные значения пределов прочности для обеспечения равнопрочности монтажных соединений необходимо соблюдать условие

$$\delta_n R_{1n}^H = \delta_{np} R_{1np}^H, \quad (68)$$

где D_n, D_{np} толщина стенок, соответственно, слева и справа от соединения, см;

R_{1n}^H, R_{1np}^H - соответствующие D_n, D_{np} значений временного сопротивления, МПа.

При невозможности выполнения этих требований, а также при разности толщин присоединяемых концов арматуры или деталей и трубы, отличающихся более чем в 1,5 раза, необходимо предусматривать переходные кольца.

Сварочные материалы

13.29 Для ручной электродуговой сварки стыков трубопроводов должны применяться электроды с целлюлозным (Ц) и основным (Б) видами покрытий по ГОСТ 9466- 75* и ГОСТ 9467- 75*.

Выбор типа электродов должен производиться в соответствии с табл.23.

Таблица 23

Вид защитного покрытия	Материалы покрытий	ГОСТ, ТУ
1	2	
1 Изоляционные материалы		
1 Полиэтиленовые заводского нанесения	Полиэтилен порошковый для напыления	ГОСТ 16338 - 77 ГОСТ 16337 - 77
2 Изоляционные покрытия трассового нанесения на основе: полиэтилена	Лента полиэтиленовая, дублированная ЛДП	ТУ 102 - 376 - 84
поливинилхлорида	Лента поливинилхлоридная липкая ПИЛ	ТУ 6 - 19- 103 - 78
	Лента поливинилхлоридная липкая ПВХ Л	ТУ 102- 320 - 82
кремнийорганики	Лента поливинилхлоридная липкая ПВХ БК	ТУ 102- 166 - 82 с изм. N 1
	Лента кремнийорганическая термостойкая ЛЭТСАР ЛПТ	ТУ 38- 103418 - 78 с изм. N 1 и N 2
битума	Мастика битумно резиновая	ГОСТ 15836 - 79
	Мастика Изобитэп 30	ТУ 102 - 182 - 78 с изм. N 1
	Мастика Изобитэп Н	ТУ 102 - 186- 78 с изм. N 1
3 Лакокрасочные материалы краска ПЭП - 524	Эпоксидная	ТУ 6 - 10 1890 - 83
1 На полимерной основе ГТ 831 ИН	Бутилкаучук, смолы	ТУ 102 -349 - 83
2 Битумно-полимерная ГТ 760 ИН	Битум, бутилкаучук	ТУ 102 - 340 - 83
3 Консервационная ГТ 832 НИК	То же	ТУ 102- 350 - 83
II Грунтовки под изоляционные покрытия		
III Армирующие материалы		
1 Холст стекловолоконистый ВВ -К	Стекловолоконно	ТУ 21 - 23 - 97 - 77 с изм. N 4
2 Холст стекловолоконистый ВВ - Г	Стекловолоконно	ТУ 21 - 23 - 44 - 79 с изм. N 4
IV Оберточные материалы		
1 Лента ЛПП 2	Полиэтиленовая	ТУ 102 -353 - 85
2 Пленка ПЭКОМ	Полиэтиленовая	ТУ 102 - 284 - 81
V Металлические покрытия		
1 Металлические	Из цинка	ГОСТ 13073 - 77
2 Металлические	Из алюминия	ГОСТ 7872 - 75
<i>Примечание. Допускается применение импортных изоляционных и оберточных материалов при условии их соответствия техническим требованиям, предъявляемым к этим материалам для магистральных трубопроводов.</i>		

13.30 Для автоматической сварки стыков труб под флюсом должны применяться флюсы по ГОСТ 9087- 81* Е и проволоки углеродистые или легированные преимущественно с омедненной поверхностью по ГОСТ 2246- 70.

13.31 Сочетание марок флюсов и проволок, в зависимости от конечного назначения и нормативного сопротивления разрыву металла свариваемых труб, выбираются в соответствии с действующими технологическими инструкциями утвержденными в установленном порядке.

13.32 Для автоматической газозащитной сварки стыков труб должны применяться:
сварочная проволока с оцинкованной поверхностью - по ГОСТ 2246- 70*;
углекислый газ - по ГОСТ 8050- 85* (диоксид углерода газообразная);
аргон газообразный - по ГОСТ 10157- 75*;
смесь из углекислого газа и аргона.

13.33 Для механизированной сварки стыков труб применяются самозащитные порошковые проволоки, марки которых следует выбирать в соответствии с действующими технологическими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Для газовой резки труб должны применяться:
кислород технический - по ГОСТ 5583- 78*;
ацетилен в баллонах - по ГОСТ 5457- 75*;
пропан- бутановая смесь по ГОСТ 20448- 90.

Изделия для закрепления трубопроводов против всплывания

13.35 Для закрепления (балластировки) трубопроводов, прокладываемых через водные преграды, на заболоченных и обводных участках, должны предусматриваться утяжеляющие навесные или кольцевые одиночные грузы, скорлупообразные грузы, сплошные утяжеляющие покрытия, балластирующие устройства с использованием грунта и анкерные устройства.

13.36 Все изделия, применяемые для закрепления трубопроводов, должны обладать химической и механической стойкостью по отношению к воздействиям среды, в которой они устанавливаются.

13.37 Навесные утяжеляющие одиночные грузы должны изготавливаться в виде изделий из бетона, особо тяжелых бетона и железобетона и других материалов с плотностью не менее 2200 кг/ куб.м (для особо тяжелых бетонов не менее 2900 кг/куб.м).

Каждый груз подлежит маркировке масляной краской с указанием массы и объема груза, а грузы, предназначенные для укладки в агрессивную среду, маркируются дополнительным индексом.

***Примечание.** Агрессивность среды и требования к защите бетонных грузов и сплошного обетонирования трубы определяются в соответствии требованиями [КМК 2.03.11 - 96](#).*

13.38 Номинальная масса утяжеляющего бетонного груза устанавливается проектом.

13.39 Скорлупообразные грузы следует предусматривать из железобетона в виде продольных частей цилиндрической оболочки, при этом требования к бетону должны соответствовать требованиям [п. 13.37](#).

13.40 Анкерные устройства изготавливаются из чугуна или стали обеспечивающих механическую прочность и возможность соединения их между собой.


Материалы, применяемые для противокоррозионных покрытий трубопроводов

13.41 Для противокоррозионных покрытий трубопроводов следует применять материалы по ГОСТ, ТУ, приведенным в [табл.24](#).

Нормативное значение (по ТУ) временного сопротивления разрыву металла труб, 10^{-2} МПа(кг/ кв.мм)	Назначение электрода	Тип электрода (по ГОСТ 9467-75)* вид электродного покрытия (по ГОСТ 9466-75)*
До 5,5 (55) До 6,0 (60)	Для сварки первого (корневого) слоя шва неповоротных стыков труб	Э42 - Ц Э42 - Ц, Э50 - Ц
До 5,5 (55) До 6,0 (60) включ.	Для сварки "горячего" прохода неповоротных стыков труб	Э42 - Ц, Э50 - Ц Э42 - Ц, Э50 - Ц, Э60 -Ц
До 5,5 (55) включ. До 6,0 (60) включ.	Для сварки и ремонта сваркой корневого слоя шва поворотных и неповоротных стыков труб	Э42А - Б, Э46А - Б Э50А -Б, Э60А - Б
До 5,0 (50) включ. До 6,0 (60) включ.	Для подварки изнутри трубы	Э42А- Б,Э46А - Б Э50А - Б
До 5,0 (50) включ.	Для сварки и ремонта заполняющих и облицовочного слоев шва (после "горячего" про хода электродами Ц или после корневого слоя шва, выполненного электродами Б)	Э42А - Б, Э46А - Б
От 5,0 (50) До 5,5 (55) включ		Э50А -Б, Э55 - Ц
От 5,5 (55) До 6,0 (60) включ.		Э60 - Б, Э60 - Ц, 370 - Б
*) Предназначены для сварки термоупрочненных труб		

Приложение
(Рекомендуемое)

График для определения коэффициента несущей способности тройниковзв



1- для сварных без усиливающих накладок; 2-для штампованных и штампованных; 3- для тройников с усиливающими накладками