



## BUYRUQ

№ 258

“25” 09 2020

Меъерий ҳужжатларга қўшимча ва ўзгартириш киритиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 14 ноябрдаги ПФ-5577-сон Фармони ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Шаҳарсозлик кодексининг 3, 17 ва 21-моддаларига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Техник кенгашининг 2020 йил 10 сентябрдаги 15-сонли йиғилиш баёни, манфаатдор вазирлик ва идораларнинг тавсия ва хулосаларига асосан

### Б У Ю Р А М А Н :

1. Қуйидагилар:

ҚМҚ 2.04.05-97\* “Иситиш, вентиляция ва кондициялаш” меъерий ҳужжатига 3-сонли ўзгартириш 1-иловага мувофиқ;

ШНҚ 2.04.08-13 “Газ таъминоти. Лойиха меъёрлари” меъерий ҳужжатига 1-сонли ўзгартириш 2-иловага мувофиқ;

ШНҚ 2.08.01-19 “Турар-жой бинолари” меъерий ҳужжатига 1-сонли ўзгартириш 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Техник меъёрлаш, янги технологияларни жорий этиш бошқармаси (Б.Содиқов) Электрон ҳукумат тизимини жорий этиш бўлими (М.Зағрутдинов) билан биргаликда ўн кун муддатда меъерий ҳужжатларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларни Қурилиш вазирлигининг расмий сайтида жойлаштирсин.

3. Ушбу буйруқ расман эълон қилингандан кундан бошлаб кучга киради.

4. Мазкур буйруқ ижроси назорат қилиш вазирнинг биринчи ўринбосари Ш.Хидоятлов зиммасига юклансин.

Вазир

Б.Закиров

Ўзбекистон Республикаси  
Қурилиш вазирлигининг  
2020 йил 25 сентябрдаги  
258-сонли буйруғига  
1-илова

**ҚМҚ 2.04.05-97\* “Иситиш, вентиляция ва кондициялаш”га  
3-сон ЎЗГАРТИРИШ**

1. 3.90\*-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“3.90\*. Иситиш қозонлари учун мўриларни мазкур нормаларнинг “Печ ёрдамида иситиш” бўлими ва ҚМҚ 2.04.08 талабларига мувофиқ лойиҳалаштириш лозим.

Мўрининг конструкцияси ва жойлашувини тутун газларидан ажралувчи конденсат намлик бўлмаслигини таъминлаган ҳолда ёки мўрида ҳосил бўлган конденсат намлигини йиғиб, ташқарига бартаф этишни кўзда тутган ҳолда қабул қилиш керак.

Ёпиқ ёниш камерали автоматик газ қозонларидан тутун газларини бартараф этиш ва тутунни мажбурий чиқиш дудбўронларини мазкур нормаларнинг 3.70-бандига мувофиқ томдан юқорига чиқариладиган йиғма тик мўриларга уланиш йўли билан амалга оширилиши тавсия этилади. Бунда, йиғма тик мўриларга уланган қозонларни бир-бирининг ишлашига таъсир кўрсатувчи омилларнинг олдини олувчи чора-тадбирлар назарда тутилиши лозим.

Газ ёниши учун зарур бўлган ташқи ҳаво ҳар бир қозонга алоҳида ҳавоўтказувчини кўзда тутган ҳолда ташқи девор ёки бинонинг тоmidан чиқарилган ва йиғма тик мўри билан бир баландликда бўлган умумий тик ҳавоўтказгичлар орқали етказиб берилиши лозим.

**Приложение № 1 а**  
к приказу Министерства строительства  
Республики Узбекистан  
от 25 сентября 2020 года №258

**ИЗМЕНЕНИЕ №3,  
вносимое в КМК 2.04.05-97\* «Отопление, вентиляция  
и кондиционирование»**

**1.** Пункт 3.90\* изложить в следующей редакции:

«3.90\*. Дымоходы для отопительных котлов следует проектировать в соответствии с требованиями раздела “Печное отопление” и КМК 2.04.08.

Конструкцию и размещение дымохода следует принимать, обеспечивая отсутствие конденсации влаги из дымовых газов или предусматривать сбор образующегося в дымоходе конденсата и его отвод в ирригацию.

Рекомендуется предусматривать удаление дымовых газов от автоматизированных газовых котлов с герметичной камерой сгорания и принудительным удалением дыма с присоединением дымоходов в сборный вертикальный дымоход, выводимый выше кровли в соответствии с п.3.70 настоящего ШНК. При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие взаимное влияние на работу котлов, подключенных к сборному дымоходу.

Необходимый для горения газа наружный воздух следует подводить к каждому котлу персональными воздуховодами через наружную стену или общим вертикальным воздуховодом, выводимым выше кровли здания на один уровень со сборным дымоходом».